


Sławno, dnia 29 stycznia 2015 r.

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na:  
**„Zakup agregatu prądotwórczego o mocy 42 KVA wraz z przyczepą dla Ochotniczej  
Straży Pożarnej w Sławsku”**, w imieniu Zamawiającego – Gminy Sławno informuje, że silnik  
agregatu prądotwórczego powinien spełniać aktualnie obowiązujące wymogi normy emisji spalin  
**Stage IIIA** zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi emisji spalin odnoszącymi się do  
silników o mocy 37-560 kW (50-760 KM).

Wójt  
  
Ryszard Stachowiak