


Całość instalacji elektrycznej oświetlenia wykonać przewodem kabelkowym YDY 3(4) x 1,5mm² pod tynk
Całość instalacji elektrycznej gniazd wykowych wykonać przewodem kabelkowym YDY 3 x 2,5mm² pod tynk
Przy zastosowaniu kabiny natryskowej w łazience można wykonać osobny wypust na gniazdo wykowe do pralki (w innym przypadku jest to niemożliwe)

✗ -Oprawa oświetleniowa typu plafoniera V/ARNA IP54 ze świetłówką kompaktową 1x20W

LEGENDA:	
	-kabina natryskowa narożna półokrągła 80x80cm z brodzikiem
	-wanna prostokątna 70x120cm
	-pralka szer. 40cm
	-umywalka 40x33cm
	-zestaw WC stojący z deską 33x40,5cm
	-grzejnik elektryczny łazienkowy szer. 35cm
	-ściany projektowane
	-ściany istniejące

OCHRONA OD PORAŻEŃ:
- SZYBKE SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
WYKONANIE INSTALACJI:
w ukt. TN-S
INSTALACJE WEWNĘTRZNE WYKONAĆ ZGODNIE Z PN-IEC 60364

 <p>ZAKŁAD PROJEKTOWO-BUDOWLANY data opracowania: listopad 2014r.</p>		<p>"PRO-BUD" ZAKŁAD PROJEKTOWO - BUDOWLANY ul. młja Hubala 12; 77-300 Człuchów, tel./fax (059) 834-10-51; kom. 0606-875-561</p>	
Nazwa opracowania: Przebudowa budynku socjalnego w miejscowości Ryzyszczewo - adaptacja istniejących pomieszczeń na łazienki w istniejących mieszkaniach socjalnych.		Nr rys. NRRYS	
Inwestor: Gmina Sławno ul. M. Cury-Skłodowskiej 10 76-100 Sławno		Adres obiektu: 77-100 Sławno Ryzyszczewo Nr Dz.: 33/1	
branża		podpis	
elektryczna		inż. nazwisko, uprawnienia tech. Zbigniew Szary upr. bud. w specjalności elektrycznej do projektowania bez ograniczeń Upr. nr AN/8346/781	
elektryczna		mgr inż. Adam Linda upr. bud. w specjalności elektrycznej do projektowania bez ograniczeń Upr. nr 70/Gd/2002	
Treść rys:Rzut piętra - Projekt instalacji elektrycznej			