Centrala wentylacyjna 5 NW= 780/780m3/h; 200Pa; 350kg
spr. odzysku ciepła 89,1%; woda 40/29°C; 30% glikol etyl.; 1,11kW;
230V; 0,26 + 0,23kW;

Centrala wentylacyjna 7 NW= 930/930m3/h; 200Pa; 280kg
spr. odzysku ciepła 89,2%; woda 40/29°C; 30% glikol etyl.; 1,12kW;
230V; 0,36 + 0,268kW;

Centrala wentylacyjna 1 NW= 1100/1100m3/h; 200Pa; 280kg
spr. odzysku ciepła 88,6%; woda 40/30°C; 30% glikol etyl.; 1,57kW;
230V; 0,35 + 0,35kW;

Klimatyzator sc. ch=1,7/5,0/5,3kW; do -15°C
230V; 2,0kW

Klimatyzator ścienny j.w. ch=1,7/5,0/5,3kW;
230V; 2,0kW

RYNNA SYSTEMOWA ZEWNĘTRZNA

RYNNA 190mm

OBRYS ŚWIETLIKA DACHOWEGO

PUSTKA POWIETRZNA NAD PARTEREM

BALUSTRADA H=110CM

przelew awaryjny

WEJŚCIE

czernia na elewacji UW 38

DETAL ODWODNIENIA DACHU ZGODNIE Z RYSNKIEM NR A.6.10

Projekt	ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ŻUKOWO, GMINA SŁAWNO
Adres	ŻUKOWO, GMINA SŁAWNO, DZ. NR 119/4
Fazа	PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY
Data	CZERWIEC 2015
Nr projektu	14/06

Inwestor
GMINA SŁAWNO
UL. M.C. SKŁODOWSKIEJ, 76-100 SŁAWNO

ch2 architekci
76-454 SZCZYGŁOWICE
ul.Topolcz.Jana Pawła II 257
tel.+48 606 606 606
biuro@ch2architekci.pl

NAAN Architekci
biuro@naanarchitekci.com

NAZWA RYSUNKU
Instalacja wentylacji mechanicznej
Rzut piętra - szkoła

Główny projektant	Opracował	Sprawdzający
mgr inż. Bogna Tomaszewska 9018/z/2002		mgr inż. Krzysztof Gojtowski 62/Sz/2001

Branża	Format	Skala	Nr rysunku
SANITARNA		1:50	24