NR RYS/ID	OPIS	POWIERZCHNIA [m2 /m*]
	PARTER	
0.01	HOL - HOLA	238,61
0.01.1	KOMUNIKACJA- KLATKA SCHODOWA	31,13
0.02.1	PRZYSZYDOWNIA Nisk. CIEŃSTWO	12,28
0.02.2	SWIETLICA	14,42
0.03	SZATNIA DLA STOŁÓWKA	31,12
0.04	SALA GIMNASTYCZNA I KLASY IV-VI	51,66
0.05	SALA GIMNASTYCZNA I KLASY IV-VI	52,03
0.06	SALA GIMNASTYCZNA I KLASY IV-VI	49,44
0.07	MAG. SPRZĘTU SPORTOWEGO	11,75
0.07	MAG. SPRZĘTU SPORTOWEGO	11,75
0.08	PCIM - TU A NALOŻYCIELA WF	13,56
0.09	SZATNIA MĘSKA	15,14
0.09.1	UBIKACJA PRYSZNICOWY	6,13
0.09.2	PRYSZNIC	3,01
0.10	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	4,57
0.11	KOMUNIKACJA I ŁĄCZNIA- WENTYLACJA	68,51
0.11	ZMYŁOZIŁ ZLA KONSERWATORA	8,66
	ZMYŁOZIŁ ZLA KONSERWATORA - WOM	
0.11.1	SANITARNE	3,09
0.12	POMIESZCZENIE TECHNICZNE POMP CIEPŁA	22,72
0.13	MAGAZYN-SPRZĘTU SPORTOWEGO	22,48
0.14	SANITARNY - DAMSKI	18,76
0.15	WC DLA KIERO. KONSERWATOR	4,41
0.16	SANITARNY - MĘSKI	14,22
0.17	SZATNIA MĘSKA	12,73
0.17.1	SZATNIA - PRYSZNICOWY	12,79
0.17.2	WC - PRYSZNICOWY	8,06
0.18	KOMUNIKACJA - KOPYTARZ	8,24
0.19	POMIESZCZENIE TECHNICZNE (BMS)	13,77
0.20	POM. TU A WZÓWCHY I SPRZĄTACZEK	17,46
0.21	GABINET DYREKTORKI	14,23
0.22	SEKRETARIAT	14,73
0.23	GABINET ZASTĘPCY DYREKTORA	14,73
0.24	SZATNIA - KLASY I-III*	39,77
0.25	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	4,60
0.25.1	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	4,16
0.26	WC - DLA NAUCZYCIELI	10,58
0.27	SZATNIA MĘSKIE, NIEJEDNOSTKI	53,38
0.28	BIBLIOTEKA (PRZEBUDOWA)	39,49
0.29	WC ZUBYCHODZIC (PRZEBUDOWA)	19,83
0.30	WC CHLOPIĘCE II (PRZEBUDOWA)	12,78
0.31	WC DZIEWCZĘCE II (PRZEBUDOWA)	12,78
0.32	SZCZOTEL NIA ELEKTRYCZNA	1,00
0.33	SALA GIMNASTYCZNA DE SALADOWA WIDOWNA	477,00
0.34	POMIESZCZENIE TECHNICZNE - POMPY CIEPŁA	21,13
	RAZEM PARTER (z pom. 0.29)	1 737,74

LEGENDA

3 szt.	Oprawa awaryjna 4W LED IP65, dostosowana do pracy zewnętrznej	1	14 szt. PXF Lighting SUN LED 1200x300 40W 4000K
		AW12 2	23 szt. PXF Lighting VIP MASTER GR 1,2 W
34 szt.	Oprawa ewakuacyjna VIP MASTER PANEL G/K z modułem awaryjnym 3h jednostronna, Piktogramy dobrane odpowiednio do miejsca rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych	3	66 szt. PXF Lighting PX1486022 BARI II LED 150 DC 15W 4000K
		4	4 szt. PXF Lighting PX1486036 BARI II LED 150 DC 20W 4000K
2 szt.	Oprawa ewakuacyjna VIP MASTER PANEL G/K z modułem awaryjnym 3h dwustronna, Piktogramy dobrane odpowiednio do miejsca rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych	5	11 szt. PXF Lighting PX1725115 MONZA AS T5 1x28W
		6	5 szt. PXF Lighting PX2070101 PARABOLIC LED 60X60/60 40W 3X 3000K
		7	27 szt. PXF Lighting PX2070108 PARABOLIC LED 60X60/60 40W 3X NT
		8	39 szt. PXF Lighting PX2070122 PARABOLIC LED 120X30/60 400W 1X
		9	18 szt. PXF Lighting PX4515101 MATRIUS 30W 4000K
		10	8 szt. PXF Lighting PX4515108 MATRIUS IP54 45W 4000K
		11	2 szt. PXF Lighting VIP MASTER NT 1,2 W
		12	5 szt. PXF Lighting MODENA MINI LED 20W
		13	1 szt. oprawa nastropowa, wbudowana 1x28W T5

EW1 montaż nastropowy	
EW1a montaż naścienny	
EW2 montaż do wbudowania	

	Gniazdo 2P
	Gniazdo p-t pojedyncze (2P+N+PE) 16A/250V IP44
	Gniazdo podwójne Fit (2P+N+PE) 16A/250V IP20
	Ścienny element sterujący standardu KNX
	Sufitowy element sterujący standardu KNX
	Grzewcze aktory sterujący standardu KNX
	Dzwonek szkolny
	Kontaktron magnetyczny
	Moduł wejść analogowych w obudowie
	Centrala w obudowie
	Panel dialogi centrali

Project:	ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ŻUKOWO, GMINA SŁAWNO	
Adres:	ŻUKOWO, GMINA SŁAWNO, DZ.NR 116/4	
Fazy:	PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY	Data: MAJ 2015 / Nr zadania: 14/328
	Inwestor: GMINA SŁAWNO UL. M.C. SKŁODOWSKIEJ, 76-100 SŁAWNO	
ch2 ARCHITEKCI Sp. z o.o. 70 – 454 SZCZECIN ul. Bronisława Nowaka 1a tel./fax 091/4870-700 biuro@ch2architekci.pl	Nazwa w/ w Skorowy: RZUT PARTERU PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH	
NAAK Architekci 70-454 Szczecin ul. Bronisława Nowaka 1a tel./fax 091/4870-700 biuro@naakarchitekci.com		
Główny projektant: Zdzisław Ciślak, upr. 72/5/78	Opracował: mgr inż. Marcin Pluta, mgr inż. Paweł Fabiś	Sprawdził/a/y: mgr inż. Grzegorz Siwek upr.ZAP/0118/PWOE/04
Branża: ELEKTRYCZNA	Format:	Skala: 1:100 / Nr rysunku: E-1