

Słupsk, dnia 06.06.2016r.

DzT/UP-134/2100 /16

PROMIS Pracownia projektowa
mgr inż. Mirosław Łopato
ul. Jana Pawła II 7/3
77-100 Bytów

dot: uzgodnienia projektu budowy sieci wodociągowej z przyłączem do dz. nr 69/3 – m. Radosław, gmina Sławno.

Inwestor:
Gmina Sławno

Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Słupsku uzgadnia niniejszy projekt w zakresie przyłączenia do sieci wodociągowej pod warunkiem zastosowania się do następujących uwag:

- 1/ dla wodomierza na przyłączy do dz. nr 69/3 zamontować typową konsolę wodomierzową dn=15 mm
- 2/ na trasie budowanej sieci wodociągowej mogą wystąpić czynne przewody wodociągowe na które brak jest informacji branżowej. Wszystkie należy traktować jako czynne. Uwaga: rzeczywiste lokalizacje przewodów mogą znacznie odbiegać od wykazanych na mapie. Wszelkie roboty ziemne w obrębie istniejącej sieci wodociągowej wykonywać z zachowaniem należytej ostrożności. W przypadku uszkodzenia w czasie prowadzenia robót wszelkie koszty związane z naprawą ponosić będzie wykonawca lub Inwestor.
- 3/ termin wykonania włączenia do sieci oraz sposób powiadomienia odbiorców o przerwie w dostawie wody uzgodnić w dziale eksploatacji naszej spółki. Kontakt telefoniczny na nr 509 204 268 lub 59 844 97 78.
- 4/ w trakcie budowy sieci zgłosić do odbioru technicznego wszystkie roboty podlegające zakryciu, a w szczególności ułożenie rur w otwartym wykopie. Zgłoszenie telefoniczne do działu technicznego – nr 500 114 015 lub 59 844 97 72.
- 5/ próbę szczelności wykonać na ciśnienie 1,0 MPa w obecności przedstawiciela spółki
- 6/ wszelkie odstępstwa od projektu na etapie wykonawstwa muszą zostać uzgodnione również z naszą spółką.
- 7/ o przystąpieniu do robót powiadomić spółkę na piśmie podając dane osoby odpowiedzialnej za ich prowadzenie.

Niniejsze uzgodnienie traci swą ważność po upływie 2 lat od daty wystawienia.

Załącznik:

- projekt budowy sieci ostemplowany na rys. nr 1

Otrzymują:

1/ Adresat

2/ aa

SPECIALISTA
ds. technicznych
mgr inż. Anna Arciszewska