

ODPIS

PROTOKÓŁ

z posiedzenia narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015r. poz. 520, z późn. zm.),

w dniu 15.09.2016r. w Starostwie Powiatowym w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a
Na spotkaniu o godz. 9⁴⁰ w pokoju nr 66, przeprowadzono naradę koordynacyjną.

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyła: Irena Stenka – Inspektor w Wydziale
Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
działając z upoważnienia Nr 64/2016 wydanego przez Starostę Sławieńskiego

I. Przedmiot narady koordynacyjnej:


Oznaczenie kancelaryjne wniosku o uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu	GN.6630.276.2016.V
Rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu	Sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Położenie projektowanej sieci uzbrojenia terenu	Obręb Żukowo, gm. Sławno, dz. nr: 254/3, 254/4, 301/2, 539, 116/4
Imię i nazwisko oraz inne dane identyfikujące wnioskodawcę	PROMIS mgr inż. Mirosław Łopato ul. Jana Pawła II 7/3 77-100 Bytów

II. Uczestnicy narady koordynacyjnej:

Imię i nazwisko uczestnika Oznaczenie reprezentowanych podmiotów lub informacja o przyczynach uczestnictwa w naradzie	Stanowiska uczestników narady/ Uwagi zlecenia	Podpis uczestników narady
1. Urząd Gminy Sławno ul. M.C. Skłodowskiej 9 76-100 Sławno Wiesława Małolepsza- Radzik (plan zagospodarowania przestrzennego)	<i>Zgodnie z m.p.zp Gminy Sławno uzgodniono powyższe</i> Z up. STAROSTY	15.09.2016r. Z upoważnienia Wójta Inspektor ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego Wiesława Małolepsza- Radzik

Irena Stenka
Inspektor w Wydziale Geodezji,
Kartografii, Katastru i Gospodarki
Nieruchomościami

<p>2. Urząd Gminy Sławno ul. M.C. Skłodowskiej 9 76-100 Sławno</p> <p>Mateusz Drop (sieci wodociagowych, kanalizacyjnych, sanitarnej i deszczowej)</p>	<p>Uzgodniono pozytywnie bez uwag.</p>	<p>Inspektor ds. infrastruktury <i>Mateusz Drop</i></p>
<p>3. Urząd Gminy Sławno ul. M.C. Skłodowskiej 9 76-100 Sławno</p> <p>Anna Kowalczyk (drogi gminne)</p>	<p>Uzgodniono pozytywnie bez uwag.</p>	<p>Podinspektor ds. dróg <i>Anna Kowalczyk</i></p>
<p>4. Orange Polska Dostarczanie i Serwis Usług Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze 4-Bydgoszcz Al. Wyzwolenia 70 /p. 334, 71-510 Szczecin</p> <p>Marek Petin</p>	<p>Nieobecność usprawiedliwiona po zapoznaniu się z termalem Jani Marek Petin przesłał załącznik nr 2 15.03.2016</p>	<p>Z up. STAROSTY <i>Irena Szarka</i> Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami</p>
<p>5. ENERGA- OPERATOR S.A. Oddział w Słupsku Rejon Dystrybucji Energetycznej</p> <p>Łukasz Rutkowski Andrzej Krzaczkowski</p>	<p>Energa operator UZGODNIENIE NR <u>56A/16</u> Z DNIA <u>15.03.2016</u> Uzgodniono POZYTYWNE/NEGATYWNE UWAGI: <u>(wg załącznika)</u></p>	<p>Kierownik Działu Dokumentacji Energetycznej <i>Łukasz Rutkowski</i></p>
<p>6. ENERGA OŚWIETLENIE sp. z o.o. ul. Grottgera 7 81-809 Sopot</p> <p>Sławomir Nejman Marcin Piwowarski</p>	<p>Uzgodniono bez uwag</p>	<p>15.03.2016 Kierownik Rejonowego Działu Realizacji Usług Słupsk <i>Sławomir Nejman</i></p>
<p>7. Zakład Usług Wodnych sp. z o.o. Słupsk</p> <p>Anna Arciszewska</p>	<p>Nie stawiał(a) się mimo skutecznego zawiadomienia</p>	

<p>8. Rejon Dystrybucji Gazu w Słupsku ul. Moniuszki 1 76-200 Słupsk</p> <p>Andrzej Plewa Edward Nastaj Tomasz Bluma</p>	<p>Nie stawiał(a) się mimo skutecznego zawiadomienia</p>	
<p>9. Starostwo Powiatowe w Sławnie ul. Sempołowskiej 2a 76-100 Sławno Wydział Rozwoju i Infrastruktury Powiatu</p> <p>Ewelina Sokołowska Karolina Ściborowska-Wal</p>	<p>uzgodniono bez uwag.</p> <p>Sławno, 15.09.2016r.</p>	<p>INSPEKTOR Wydziału Rozwoju i Infrastruktury Powiatu Ewelina Sokołowska Karolina Ściborowska-Wal</p>
<p>10. PROMIS mgr inż. Mirosław Łopato ul. Jana Pawła II 7/3 77-100 Bytów</p>	<p>Bez uwag.</p>	
<p>11. Przewodnicząca Narady Koordynacyjnej</p> <p>Irena Stenka</p>	<p>Protokół zawiera dwa załączniki</p> <p>15.09.2016r.</p>	<p>Z up. STAROSTY</p> <p>Irena Stenka Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami</p>

STAROSTWO POWIATOWE
w SŁAWNIE, 76-100
ul. Sempołowskiej 2a

Z up. STAROSTY

Irena Stenka
Inspektor w Wydziale Geodezji,
Kartografii, Katastru i Gospodarki
Nieruchomościami

Zukowos
sieć handlowej sanitarej

ZALĄCZNIK NR 1

temat: CN. 6630.276.7016. ✓

ENERGA – OPERATOR Oddział w Koszalinie
Rejon Dystrybucji w Słupsku
Dział Dokumentacji Energetycznej
tel. 598416130, fax 598416601



UZGODNIENIE NR 561/16 Z DNIA 15.08.2016

POZYTYWNE / ~~NEGATYWNE~~

1. O zamiarze prowadzenia robót w miejscach skrzyżowania bądź zbliżenia do sieci należy powiadomić ENERGA - OPERATOR SA na 14 dni przed ich rozpoczęciem.
2. Szczegółową lokalizację linii kablowych ustalić metodą przekopów próbnych lub za pomocą aparatury.
3. W miejscu prowadzonych robót mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne nie będące na majątku ENERGA – OPERATOR SA oraz mogą występować różnice pomiędzy stanem zaistniałym po odkryciu a inwentaryzacją geodezyjną.
4. Prace ziemne w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych wykonywać ręcznie odkryte kable zabezpieczyć przed uszkodzeniem rurami ochronnymi dwudzielnymi.
5. Odkryte kable przed zasypaniem zgłosić do ENERGA - OPERATOR SA.
6. W pobliżu urządzeń elektroenergetycznych roboty prowadzić z godnie z obowiązującymi przepisami oraz zapisami norm PN/E-05100 i PN/E-05125.
7. Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznych powstałe w wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt.
8. Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla urządzeń energetycznych.
9. Prace budowlane przy użyciu sprzętu mechanicznego (dźwigi, koparki, podnośniki, wywrotki itp.) w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z czynnymi liniami napowietrznymi oraz prace polegające na zakładaniu rur ochronnych na kable energetyczne wykonywać przy urządzeniach wyłączonych spod napięcia.

UZGODNIENIE JEST WAŻNE 2 LATA

UWAGI:

Kierownik
Dział Dokumentacji Energetycznej
[Signature]
Łukasz Rątkowski

STAROSTWO POWIATOWE
w SŁAWNIE, 76-100
ul. Sempołowskiej 2a

Z up. STAROSTY
[Signature]
Irena Stankiewicz
Inspektor w Wydziale Geodezji,
Kartografii, Katastru i Gospodarki
Nieruchomościami

ORANGE POLSKA S.A.
Hurt TP
Dostarczanie i Serwis Usług
Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze 4-Bydgoszcz
Al. Wyzwolenia 70 p. 334
71-510 Szczecin
tel. 510 062 087

ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU NR 276/2016

1. Przekazać plac budowy z udziałem ORANGE POLSKA S.A. Dział Utrzymania Usług i Infrastruktury Koszalin tel: 94 348 90 14; fax 94 343 36 91.
2. Prace w pobliżu urządzeń podziemnych ORANGE POLSKA S.A. prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
3. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z urządzeniami ORANGE POLSKA S.A. zachować odległości wynikające z polskich i branżowych norm.
4. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z kablami światłowodowymi zlecić wytyczenie trasy do Dostarczanie i Serwis Usług, Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o infrastrukturze 2-Wrocław ul. Os. Przyjaźni 116, 61-685 Poznań, tel. 61 869 83 42.
5. Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla infrastruktury ORANGE POLSKA S.A.
6. Przed rozpoczęciem prac ziemnych, ustalić głębokość ułożenia podziemnej infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. metodą przekopu próbnego. W szczególnych przypadkach prace ziemne prowadzić pod nadzorem pracownika ORANGE POLSKA S.A. Nadzór nad pracami prowadzi Dział Utrzymania Usług i Infrastruktury Koszalin tel: 94 348 90 14; fax 94 343 36 91.
7. Przed zasypaniem skrzyżowań projektowanej infrastruktury z urządzeniami ORANGE POLSKA S.A. zgłosić ten fakt celem sprawdzenia poprawności wykonania prac.
8. Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z urządzeniami ORANGE POLSKA S.A. można usunąć po uzyskaniu zgody ORANGE POLSKA S.A. na wyłączny koszt Inwestora.
9. Uszkodzenia infrastruktury powstałe w trakcie prac ziemnych, będą naprawione na wyłączny koszt Inwestora.
10. Dokonać regulacji wjazdu i pokryw studni kablowych, do poziomu wyznaczonego przez projektowane rzędne wysokościowe. Regulacja i wymiana uszkodzonych w trakcie prac elementów studni na koszt Inwestora.
11. Projektowane studnie kablowe należy umiejscowić w odległości, co najmniej 0,5m od studni będących własnością ORANGE POLSKA S.A. Zachować minimum 0,5m przy zbliżeniach z istniejącą kanalizacją kablową ORANGE POLSKA S.A.
12. Na etapie wykonawstwa należy zastosować pokrywę studni kablowych z logo innym od używanego przez ORANGE POLSKA S.A.
13. Zakończenie zadania inwestycyjnego wymaga zgłoszenia do ORANGE POLSKA S.A. Dział Utrzymania Usług i Infrastruktury Koszalin tel: 94 348 90 14; fax 94 343 36 91, celem uczestnictwa w odbiorze i sprawdzenia prawidłowości wykonania prac w pobliżu infrastruktury nadziemnej i podziemnej ORANGE POLSKA S.A.

Marek Petin

tel. 510 062 087

STAROSTWO POWIATOWE
w ŚLAWNIE, 76-100
ul. Sempołowskiej 2a

Z up. STAROSTY
Irena Sł...
Inspektor w Wydziale Geodezji,
Kartografii, Katastru i Gospodarki
Nieruchomościami