

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego pn. **„Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 1, 785/4 i 801 w miejscowości Warszkowo”**, w imieniu Zamawiającego – Gminy Sławno, przekazuję odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie: W projekcie budowlanym podano na warstwę ścieralną beton asfaltowy AC11S, natomiast w SST podano wymagania AC8S. Prosimy o jednoznaczne określenie uziarnienia mieszanki.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy wykonać beton asfaltowy AC11S zgodnie z WT2 z 2010 roku dla ruchu KR1-2.


Wojt
Ryszard Machowiak