

GMINA SŁAWNO

ul. M.C. Skłodowskiej 9

RSSA.271.14.2017 SŁAWNO

NIP 499-052-36-66. Regon 770979909

Sławno, dnia 5 maja 2017 r.

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół w Sławsku”, w imieniu Zamawiającego – Gminy Sławno, przekazuję odpowiedzi na następujące pytanie:

Pytanie nr 1: Ze względu na fakt, iż Zamawiający określił w wymaganiach odnośnie nowej stolarki, iż ma być wykonana z profili 6 komorowych w klasie A, informujemy, iż profile tego typu produkuje tylko jeden producent – firma Veka Polska, w związku z tym ograniczone jest zachowanie uczciwej konkurencji i dostęp do postępowania tych firm, które bazują na profilach innych producentów. Prosimy o dopuszczenie przez Zamawiającego profili PCV 6 komorowych w klasie B, które ze względu na swoje gabaryty spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego stawiane nowej stolarce odnośnie parametrów cieplnych, akustycznych i statycznych, tak jak profile w klasie A.

Odpowiedź nr 1: Zamawiający informuje, że dopuszcza się zastosowanie profili klasy B przy zachowaniu wymaganego współczynnika przenikania dla całego okna.

M.Z./M.Z.


WOJCI
Ryszard Stachowiak