



Inwestycja realizowana jest w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii", typ operacji "Gospodarka wodno - ściekowa" - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszarów Wiejskich

Znak sprawy: RSSA.271.43.2017

„Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową ujęcia wody poprzez wybudowanie nowej studni i przebudowę istniejącej w m. Sławsko w Gminie Sławno”

GMINA SŁAWNO  
ul. M. C. Skłodowskiej 9  
76-100 SŁAWNO  
RSSA.271.43.2017  
NIP: 799-052-36-06, Regon 776979909

Sławno, dnia 4 grudnia 2017 r.

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową ujęcia wody poprzez wybudowanie nowej studni i przebudowę istniejącej w m. Sławsko w Gminie Sławno”, w imieniu Zamawiającego – Gminy Sławno, przekazuję odpowiedź na następujące pytanie:

**Pytanie:** *Jakie parametry będą brane pod uwagę przy dopuszczeniu do wbudowania studzienek wodomierzowych. Podane w dokumentacji wymiary studzienki 574x440 mm wskazują na konkretnego producenta i nie opisują wymagań technicznych dla tego materiału?*

**Odpowiedź:** Podane w dokumentacji wymiary wskazują na potrzebną przestrzeń roboczą przy zestawie wodomierzowym i zarówno kształt jak i wymiary studni zostały przytoczone, jako przykładowe. Studzienka musi spełniać parametry podane w dokumentacji tj. być wykonana z PE, wodoszczelna i mrozoodporna. Studnie należy przykrywać pokrywami klasy C i D zgodnie z opisem w dokumentacji. Schemat studni zamieszczony został w dokumentacji projektowej rys. 69.

WÓJT  
Ryszard Stachowiak