

Budowa, rozbudowa i modernizacja jednostek wytwarzających energię elektryczną i ciepłą z OZE w budynkach użyteczności publicznej, w tym z niezbędną infrastrukturą przyłączeniową do sieci dystrybucyjnych na terenie Gminy Sławno współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa II – Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.10 – Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł

Znak sprawy: RSSA.271.7.2018

Budowa instalacji pomp ciepła dla Przedszkola Gminnego w Gwiazdowie i Szkoły Podstawowej w Warszkwie, gmina Sławno wraz z dolnym źródłem ciepła w postaci sond gruntowych

Sławno, dnia 08 lutego 2018 r.

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa instalacji pomp ciepła dla Przedszkola Gminnego w Gwiazdowie i Szkoły Podstawowej w Warszkwie, gmina Sławno wraz z dolnym źródłem ciepła w postaci sond gruntowych”, w imieniu Zamawiającego – Gminy Sławno, przekazuję odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie nr 1: W SIWZ piszą Państwo: „Gruntowe pompy ciepła należy dostarczyć w wersji 2 – sprężarkowej”. Informujemy, że zaprojektowane są pompy 1-sprężarkowe (podane parametry jednoznacznie wskazują producenta i typ pompy) i na rynku nie ma pomp 2-sprężarkowych, które można ustawiać jedna na drugiej zgodnie z projektem. Proszę o zmianę treści SIWZ i zgodę na montaż pomp 1 – sprężarkowych lub zmianę projektu na pompy 2-sprężarkowe.”

Odpowiedź nr 1: Zgodnie z zapisami SIWZ parametry podane w dokumentacji projektowej mają za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w projekcie. Zamawiający biorąc pod uwagę ergonomię pracy oczekuje dostarczenia inwentorowych pomp ciepła 2 – sprężarkowych. W związku z powyższym dopuszcza się zmianę aranżacji pomieszczeń maszynowni dostosowując je do montażu pomp ciepła w wersji 2 – sprężarkowej. Wykonawca zobowiązany zostanie do uzgodnienia z Zamawiającym i Autorem dokumentacji projektowej zmiany aranżacji pomieszczeń oraz uzgodnienia przed dostarczeniem proponowanych pomp ciepła.

M. D. / M. J.-C.

Z up. Wójta
Artur Cirog
Z-ca Wójta