

DECYZJA Nr 306/2014

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt. 3, art. 123 ust. 2 i 3, art. 127 ust. 5, art. 131 ust. 1, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.)

ORZĘKAM

- I. Udzielić Gminie Sławno, ul. Marii Curie Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego do poboru wody podziemnej – ujęcia wód podziemnych - studni awaryjnej nr 2 w zakresie:
 - A. Wykonania urządzenia wodnego obejmującego:
 1. Wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych zlokalizowanego na działce nr 428, obręb Sławsko, w miejscowości Sławsko, Gmina Sławno, Powiat Sławieński, opartego na studni wierconej o parametrach:
 - głębokości $h = 40,0$ m
 - wydajności eksploatacyjnej $Q_e = 47,0$ m³/h
 - depresji $S_e = 0,5$ m
 - współrzędnych geograficznych w układzie WGS 84
N: 54°23'42,86"
E: 16°42'31,24"
 - zabudowy w otworze kolumny filtracyjnej z rur PVC i DN 250
 - wykonanie typowej naziemnej zabudowy typu Lange
 - montaż pompy głębinowej na rurach średnicy 80 mm, na głębokość 18 mppt.
- II. Zobowiązać wnioskodawcę do:
 1. systematycznego, z częstotliwością jeden raz w roku w tym samym okresie, prowadzenia obserwacji studni w zakresie: wydajności eksploatacyjnej studni oraz poziomu statycznego i dynamicznego zwierciadła wody w studni,
 2. prowadzenia pełnej dokumentacji związanej z eksploatacją ujęcia,
 3. wyników pomiarów, o których mowa w pkt. 1 w terminie 14 dni, licząc od dnia ich wykonania, przedkładać Staroście Sławieńskiemu,
 4. w przypadku wystąpienia awarii urządzenia wyłączyć z eksploatacji i bezzwłocznie przystąpić do usuwania awarii,
 5. każdorazowego powiadamiania Starosty Sławieńskiego o wszelkich zmianach wprowadzanych w trakcie eksploatacji ujęcia wody.
- III. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
- IV. Ustalić ważność pozwolenia wodnoprawnego na urządzenie wodne do poboru wody podziemnej – na czas nieokreślony.

UZASADNIENIE

Wnioskodawca, tj. Gmina Sławno, ul. Marii Curie Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno, wystąpiła do Starosty Sławieńskiego z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego ujęcia wód podziemnych – studni awaryjnej nr 2 na ujęciu wód podziemnych położonych działce nr 428 położonej w miejscowości Sławsko, obręb 0013 Sławsko, Gmina Sławno, Powiat Sławieński (współrzędne geograficzne w układzie WGS 84 N: 54°23'42,86", E: 16°42'31,24") na potrzeby Gminy Sławno w celu zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców miejscowości Sławsko.

Pobór wody odbywać się będzie z otworów czwartorzędowych a średnica rury cembrowej wyniesie DN 299. W studni zamontowana będzie pompa głębinowa – urządzenie hydrauliczne w obudowie LANGE.

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne wykonanie urządzeń wodnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Stosownie do brzmienia art. 140 ust.1 ustawy - Prawo wodne organem właściwym do rozpoznania sprawy jest Starosta Sławieński. Pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek. Zgodnie z wymogami określonymi w art. 131 ust. 2 cytowanej na wstępie ustawy Prawo wodne do wniosku dołączony został operat wodnoprawny w formie papierowej i elektronicznej, który pod względem struktury odpowiadał treści tego artykułu.

Pismem z dnia 11 czerwca 2014 r., BS.6341.1.44.2014.I, Starosta Sławieński zawiadomił strony oraz opinię publiczną o wszczęciu postępowania w sprawie wydania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie z którym zainteresowane strony mogły składać w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia uwagi i wnioski. Na podstawie zebranego materiału w sprawie strony postępowania zostały skutecznie zawiadomione i w trakcie prowadzonego postępowania nie wniosły żadnych uwag ani wniosków.

Obowiązek prowadzenia okresowego wykonywania pomiarów wydajności studni oraz poziomu statycznego i dynamicznego zwierciadła wody, a także sposobu postępowania w przypadku awarii urządzeń wodnych wynika z przepisów zawartych w art. 128 ust. 1 pkt. 10 i 11 ustawy Prawo wodne.


Zasady kontroli jakości wody uregulowane są w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 2034, poz. 1818) wydanego z upoważnienia art. 13 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.).

W pozwoleniu wodnoprawnym ustala się cel i zakres korzystania z wód, warunki wykonywania uprawnień oraz obowiązki niezbędne ze względu na ochronę środowiska i gospodarkę wodną.

Zgodnie z art. 127 ust. 5 ustawy Prawo wodne nie ustala się okresu obowiązywania pozwolenia w zakresie objętym niniejszym postępowaniem.

Biorąc pod uwagę powyższe orzekam jak w rozstrzygnięciu decyzji.

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Sławieńskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.



Sebastian Dereń
Zup STAROSTY
Sekretarz Powiatu

Otrzymują:

1. Dariusz Budzisz – Pełnomocnik Gminy Sławno
2. RZGW Szczecin
3. Wójt Gminy Sławno
4. aa.

Do wiadomości:

1. Urząd Marszałk. Woj. Zachodniopom.
2. WIOŚ – Delegatura w Koszalinie

Na podstawie art.6 ust.1 i pkt.24 części III oraz części IV załącznika wykazu przedmiotów opłaty skarbowej ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Z 13 września 2012 r. Dz.U. z 2012 r. poz. 1282) wniesiono opłatę skarbową w wysokości 217,00 zł. oraz opłatę w wysokości 17,00 zł tytułem dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa na konto Urzędu Miejskiego w Sławnie nr 65 9317 0002 0000 3183 2000 0010

Z up. STAROSTY

Sebastian Dereń
Sekretarz Powiatu