

GN.6630.423.2018.V

ODPIS

P R O T O K Ó Ł

z posiedzenia narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017r. poz. 1629, z późn. zm.),

w dniu 20.09.2018r. w Starostwie Powiatowym w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a
Na spotkaniu o godz. 10³⁰ w pokoju nr 66, przeprowadzono naradę koordynacyjną.

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyła: Irena Stenka – Inspektor w Wydziale
Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
działając z upoważnienia Nr 64/2016 wydanego przez Starostę Sławieńskiego
I. Przedmiot narady koordynacyjnej:







Oznaczenie kancelaryjne wniosku o uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu	GN.6630.423.2018.V
Rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu	Sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami
Położenie projektowanej sieci uzbrojenia terenu	dz. nr 1, 1421/1 obręb Warszkowo, ul. Mieszka I, gm. Sławno
Imię i nazwisko oraz inne dane identyfikujące wnioskodawcę	„STAMP” Projekt Marta Kozioł- Rogala Bartolino 13/1 76-142 Malechowo

II. Uczestnicy narady koordynacyjnej:

Imię i nazwisko uczestnika Oznaczenie reprezentowanych podmiotów lub informacja o przyczynach uczestnictwa w naradzie	Stanowiska uczestników narady/ Uwagi zlecenia	Podpis uczestników narady
1. Urząd Gminy Sławno ul. M.C. Skłodowskiej 9 76-100 Sławno Wiesława Małolepsza- Radzik (plan zagospodarowania przestrzennego)	uzgodniono bez uwag Zgodnie z mppp Gminy Sławno 20.09.2018r.	Z upoważnienia Wójta Inspektor ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego Wiesława Małolepsza - Radzik
2. Urząd Gminy Sławno ul. M.C. Skłodowskiej 9 76-100 Sławno Mateusz Drop (sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, sanitarnej i deszczowej)	Uzgodniam bez uwag. 20.09.2018r. 2miana nazwy projektu nr wn. 6630-229/2018 zaw. KN. 6630-229/2014	Inspektor ds. infrastruktury Mateusz Drop


Z up. STAROSTY

Irena Stenka
Inspektor w Wydziale Geodezji,
Kartografii, Katastru i Gospodarki
Nieruchomościami

3. Urząd Gminy Sławno ul. M.C. Skłodowskiej 9 76-100 Sławno Anna Kowalczyk (drogi gminne)	Nie stawiał(a) się mimo skutecznego zawiadomienia	
4. Orange Polska Hurt Zarządzanie Zasobami Sieci i IT Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Olsztynie ul. Piłsudskiego 63a 10-449 Olsztyn Mirosław Szymczak Andrzej Marciniak Waldemar Pilarski Krzysztof Kacalski	Nie stawiał(a) się mimo skutecznego zawiadomienia	
5. ENERGA- OPERATOR S.A. Oddział w Słupsku Rejon Dystrybucji Energetycznej Łukasz Rutkowski Andrzej Krzaczkowski		
6. ENERGA OŚWIETLENIE sp. z o.o. ul. Grottgera 7 81-809 Sopot Marcin Piwowski	Bez uwag	
7. Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. ul. Rzemieślnicza 17/19 76-100 Sławno Zenon Zawada Adam Mallek	Nie stawiał(a) się mimo skutecznego zawiadomienia	
8. Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie Gazownia w Słupsku ul. Moniuszki 1 76-200 Słupsk Edward Nastaj Paweł Piechowski	Uzgodniono - bez uwag Nr ug-1459 Sławno, dn. 20.08.2018r.	
9. „STAMP” Projekt Marta Koziol- Rogala Bartolino 13/1 76-142 Malechowo	Zmiany wykonano w formie czerwonej na planie 20.08.2018r.	
10. Przewodnicząca Narady Koordynacyjnej Irena Stenka	Protokół zawierno jeden załącznik 20.09.2018r.	

CM. 6630. 423 2018. ✓

ENERGA – OPERATOR Oddział w Koszalinie
 Rejon Dystrybucji w Słupsku
 Dział Dokumentacji Energetycznej
 tel. 598416130, fax 598416601



UZGODNIENIE NR 706/2018 Z DNIA 20-09-2018

POZYTYWNE / NEGATYWNE

1. O zamiarze prowadzenia robót w miejscach skrzyżowania bądź zbliżenia do sieci należy powiadomić ENERGA - OPERATOR SA na 14 dni przed ich rozpoczęciem.
2. Szczegółową lokalizację linii kablowych ustalić metodą przekopów próbnych lub za pomocą aparatury.
3. W miejscu prowadzonych robót mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne nie będące na majątku ENERGA – OPERATOR SA oraz mogą występować różnice pomiędzy stanem zaistniałym po odkryciu a inwentaryzacją geodezyjną.
4. Prace ziemne w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych wykonywać ręcznie odkryte kable zabezpieczyć przed uszkodzeniem rurami ochronnymi dwudzielnymi.
5. Odkryte kable przed zasypaniem zgłosić do ENERGA - OPERATOR SA.
6. W pobliżu urządzeń elektroenergetycznych roboty prowadzić z godnie z obowiązującymi przepisami oraz zapisami norm PN/E-05100 i PN/E-05125.
7. Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznych powstałe w wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt.
8. Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla urządzeń energetycznych.
9. Prace budowlane przy użyciu sprzętu mechanicznego (dźwigi, koparki, podnośniki, wywrotki itp.) w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z czynnymi liniami napowietrznymi oraz prace polegające na zakładaniu rur ochronnych na kable energetyczne wykonywać przy urządzeniach wyłączonych spod napięcia.


UZGODNIENIE JEST WAŻNE 2 LATA

UWAGI:

Kierownik
 Dział Dokumentacji Energetycznej
 [Podpis]
 Łukasz Rutkowski

STAROSTWO POWIATOWE
 W SŁAWNIE, 76-100
 ul. Sempolowskiej 2a
 tel. 810 49 04 do 02

Zup. STAROSTY
 Irena Stenka
 Inspektor w Wydziale Geodezji,
 Kartografii, Katastru i Gospodarki
 Nieruchomościami



Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Sławnie

Ul. Polanowska 45 C
76-100 Sławno
Polska

NIP 839-000-82-48
REGON 770671086

L. dz. 1754/12/2013

Faks / tel. 059 810-38-08
Sławno, dnia 23.12.2013 r.

Urząd Gminy Sławno
76-100 Sławno

Dot: Warunków technicznych na wykonanie sieci wod.-kan. wraz z przyłączami na działce nr 1 w drodze gminnej nr 170054Z w Warszkwie.

1. Sieć wodociągową wykonać z rur PE Ø 110
 - włączenia do istniejącej sieci PCV Ø 80 położonej w poboczu drogi asfaltowej przy dz. nr 1416/3 dokonać poprzez trójnik i zasuwę,
 - projektowany wodociąg złączyć z istniejącym wodociągiem PCV Ø 160 przebiegającym przez drogę gminną z dz. nr 784/1 na dz. nr 3/2 poprzez czwórnik i cztery zasuwę,
 - należy zaprojektować również 1 zasuwę liniową i hydranty p.poż. (minimum 2 sztuki).
 - Drugostronne włączenie projektowanego wodociągu dokonać poprzez trójnik i zasuwę do istniejącego wodociągu PCV Ø 100 posadowionego w drodze brukowej,
 - należy zaprojektować 1 zasuwę liniową i hydranty p.poż.
2. Przyłącza wodociągowe z wyprowadzeniem na poszczególne działki wykonać z rur PE Ø 32/25 i złączyć z wodociągiem poprzez opaskę, zasuwę, obudowę i skrzynkę uliczną.

3. Sieć kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PCV Ø 250 i włączyć do istniejących studni kanalizacyjnych o rzędnych 34,54/31,95 przy dz. nr 1416/4, 34,62/32,58 przy dz. nr 13/2,33,67/31,41 przy dz. nr 784/1 (droga żużłowa), 24,75/22,95 posadowionej w drodze brukowej. Na sieci należy wykonać studnie kanalizacyjne PCV Ø 400 (minimum co 50 mb).
4. Przykanaliki do poszczególnych działek należy wykonać z rur PCV Ø 160 i zakończyć studzienkami PCV Ø 300.
5. Armaturę wodociągową zaprojektować z żeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem antykorozyjnym z wygumowanymi klinami (zasuw).

Do wiadomości :

1. „WiK” a/a

PREZES ZARZĄDU

mgr Wojciech Ludwikowski

Sławno, dnia 26 września 2018 r.

RI.7230.01.16.2018

DECYZJA nr 14/U/2018

- art. 20 pkt 8, art. 39 ust. 3, art. 40 ust. 1, 2, 3, 5, 11, 13 i 15, art. 40d ustawy z dnia 21 marca 1985 r. **o drogach publicznych** (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późniejszymi zmianami);
- art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016. poz. 23 z późniejszymi zmianami)
- § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. **w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego** (Dz. U. 2016 r., poz. 1264);

na wniosek firmy „STAMP” Marta Kozioł – Rogala, Bartolino 13/1, 76-142 Malechowo z dnia 17 września 2018 r. złożonego w Urzędzie Gminy Sławno w dniu 17 września 2018 r.

WÓJT GMINY SŁAWNO

1. Zezwala „STAMP” Marta Kozioł – Rogala, z siedzibą Bartolino 13/1, 76-142 Malechowo na umieszczenie w pasie drogi gminnej nr 170054Z. (działki nr 1, 1421/1 obręb ewidencyjny Warszkowo, gm. Sławno) urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – **sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Warszkowo, gmina Sławno.**
2. Szczegółowa lokalizacja sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami jest oznaczona na planie sytuacyjnym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.
3. Wymaga spełnienia następujących warunków:
 - Przed rozpoczęciem robót w pasie drogowym **należy uzyskać decyzję zezwalającą na zajęcie pasa drogowego** wydaną przez Wójta Gminy Sławno, w której zostanie naliczona opłata za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w pasie drogowym.
 - W przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa drogowego, Inwestor na własny koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia uzgadnianej sieci.
 - Konieczność ewentualnych zmian i przesunięć sieci wynikłych na etapie wykonawstwa należy uzgodnić z przedstawicielem Urzędu Gminy Sławno.
 - Realizacja i koszt budowy lub modernizacji urządzeń, nawierzchni w pasie drogowym związanych z wykonaniem zadania ponosi Inwestor.
 - Tereny zielone należy po zakończonych robotach obsiać trawą.
 - Po wykonaniu robót konstrukcję nawierzchni należy odtworzyć do stanu pierwotnego, uzyskując wskaźnik zagęszczenia dla warstw: od 3 m do 1,2 m - $I_s=0,97$; od 1,2 m do 0,0 m - $I_s=1,00$.
 - Na potrzeby prowadzenia robót w pasie drogowym należy sporządzić i uzgodnić projekt tymczasowej organizacji ruchu.
 - Po wykonaniu robót, pobocze należy przywrócić do stanu poprzedniego.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji, gdyż uwzględnia ona w całości żądanie strony.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Sławno w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zezwolenie zarządcy drogi wyrażone w niniejszej decyzji nie jest równoznaczne z pozwoleniem na budowę stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. poz. 1409 z 2013 r.) i nie jest równoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym, o które wykonawca, albo inwestor powinien wystąpić do Wójty Gminy Sławno w trybie i na warunkach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. 2004 r. Nr 140, poz. 1481).

Niniejsza decyzja uprawnia do oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla działek nr 1, 1421/1 obręb ewidencyjny Warszkowo, gm. Sławno na umieszczenie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w pasie drogi gminnej nr 170054Z w miejscowości Warszkowo.

Wymaga się uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Szczegółowe warunki określające wykonanie prac w pasie drogowym zostaną określone w decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego.




Ryszard Stachowiak

Otrzymują:

- 1) „STAMP” Marta Kozioł – Rogala, Bartolino 13/1, 76-142 Malechowo
- 2) a/a (B.S./B.S.)