

**Tabela równoważności dla urządzeń**

Lp.	Nazwa produktu	Parametry równoważności
1	Łączniki amortyzacyjne producenta pompy ciepła np. Victaulic typ 177	Łączniki muszą być dostarczane wraz z zaproponowaną pompą ciepła oraz dostosowane do jej budowy
2	Armatury przepływowej typu flowjet	armatura odcinająca i opróżniająca do naczyń refix DD, zgodnie z normą DIN 4807 cz.5 dopuszczalne ciśnienie pracy 16 bar dopuszczalna temperatura pracy 70 °C
3	Zawór zwrotny antyskażeniowy typu EA DN32	Zawór zwrotny antyskażeniowy, praca w dowolnym położeniu, DN32
4	Rozdzielacz KM-BUS	musi współpracować z regulatorem pompy i zapewniać funkcjonowanie układu zgodnie z założeniami projektowymi.