

Sławno, dnia 29 marca 2019 r.

RSSA.271.10.2019

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Warszkówku, gmina Sławno wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej 2 kWp”, w imieniu Zamawiającego – Gminy Sławno, przekazuję odpowiedź na następujące pytanie:

Pytanie nr 1: Przedmiotem zamówienia jest instalacja o mocy 2 kWp. Jednakże w SIWZ widnieje zapis, że inwerter fotowoltaiczny musi być 3-fazowy, oraz moc inwertera dobrana w zakresie 95 – 105 % instalacji. Najmniejszy dostępny obecnie na rynku inwerter 3-fazowy ma moc 3 kW. Nie spełni więc powyższego. Czy Zamawiający dopuszcza w związku z tym montaż inwertera 1-fazowego?

Odpowiedź nr 1: Zamawiający informuje, że dopuszcza montaż inwertera 1-fazowego.

Wójt
(-) *Ryszard Stachowiak*