



Sławno, dnia 13 maja 2019 r.

RSSA.271.16.2019

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa chodnika i zjazdów przy drodze na działkach nr 81 i 90/1 w Rzyszczewie, gmina Sławno”, w imieniu Zamawiającego - Gminy Sławno, przekazuję odpowiedź na następujące pytanie:

**Pytanie:** W projekcie jako podbudowę pomocniczą pod zjazdami zaplanowano warstwę odsączającą z piasku gr. 20 cm, natomiast w przedmiarze robót grunt stabilizowany cementem. Proszę o udzielenie odpowiedzi jaki materiał należy przyjąć do wyceny??

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć wykonanie warstwy odsączającej z piasku.

WÓJT  
(-) Ryszard Stachowiak