



UWAGA
Przed przystąpieniem do realizacji należy
wykonać pomiary kontrolne rzędnych
istniejącego uzbrojenia.

W przypadku wystąpienia kolizji
z istniejącym uzbrojeniem zmiany
należy dokonać w porozumieniu
z Projektantem i Inspektorem Nadzoru

Kanalizację deszczową układać na
warstwie podsypki piaskowej 15 cm oraz
w obsypce 30 cm

ZAMAWIAJĄCY:		Gmina Sławno ul. M. Curie-Skłodowskiej 9 76-100 Sławno	
WYKONAWCA:		Pracownie Inżynierskie SOCHA Sp. z o.o. ul. Chodkiewicza 15 85-065 Bydgoszcz	
Nr zlecenia:		Nazwa zadania:	
71/2017		Przebudowa drogi gminnej nr 1700312 wraz z drogą wewnętrzną położoną na działkach nr 303, 64, 65, 65/1, 318 obrotu 0001 Bobrowiec w Bobrowicach	
Data:		Objekt:	
sierpień 2018		Kanalizacja deszczowa	
Skala:		Temat:	
1:100/500		Profil podłużny kanalizacji deszczowej	
Faza:	Branża:	Projektował:	Nr rys.:
PW	S	Opracował:	Ilość:
		Sprawdził:	2.1