



Sławno, dnia 17 czerwca 2019 r.

RSSA.271.22.2019

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 170031Z w Bobrowicach”, w imieniu Zamawiającego – Gminy Sławno, przekazuję odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie nr 1: Prosimy o doprecyzowanie jakie kruszywo łamane należy zastosować na podbudowę. Na przekrojach jest C50/30, natomiast w SST C90/3.

Odpowiedź nr 1: Zamawiający informuje, że na podbudowę należy zastosować kruszywo łamane C50/30.

Pytanie nr 2: Jaki kolor kostki betonowej należy zastosować na chodnikach i zjazdach?

Odpowiedź nr 2: Zamawiający informuje, że na chodnikach należy zastosować kostkę w kolorze szarym natomiast na zjazdach kostkę w kolorze grafitowym.

Pytanie nr 3: Prosimy o doprecyzowanie zakresu i parametrów budowy nowego ogrodzenia. Czy jeśli rozbieramy 46 m to wykonujemy tylko 10 m nowego ogrodzenia?

Odpowiedź nr 3: Zamawiający potwierdza, że Wykonawca musi rozebrać 46 m ogrodzenia oraz wykonać 10 m nowego ogrodzenia.

Pytanie nr 4: Poz. 1.3.1.6. do 1.3.1.10. w przedmiarze robót Odcinek A – niekwalifikowalne zostały powielone.

Odpowiedź nr 4: Zamawiający informuje, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej <http://ug.slawno.ibip.pl> zamieszczony został poprawiony przedmiar robót Odcinek A – niekwalifikowalne.

Pytanie nr 5: Jeśli grunt z korytowania i materiały z rozbiórki należy przewieźć na odl. ok. 7,5 km to czy należy dopisać pozycje zwiększające wywóz materiałów?

Odpowiedź nr 5: Zamawiający informuje, że pozycję obejmującą wywóz materiałów na dodatkowe 6,5 km należy dodać w osobnym dziale na końcu kosztorysu.

Wójt
(-) Ryszard Stachowiak