



LEGENDA:

- 1 - Kocioł na pellet z automatycznym podajnikiem paliwa
18,8 - 25,6 kW
- 2 - Zbiornik akumulacyjny wody grzewczej o pojemności 800 l
- 3 - Podgrzewacz c.w.u. z grzałką elektryczną, pojemność 160 l
- 4 - Rozdzielacze zasilające i powrotne
- P01 - Pompa obiegu grzewczego sali nr 03
- P02 - Pompa obiegu grzewczego pozostałej części parteru
- P03 - Pompa obiegu grzewczego 1 piętra
- P04 - Pompa obiegu kotła
- P05 - Pompa ładująca zasobnik c.w.u.

UWAGA: Schemat poglądowy. Należy bezwzględnie stosować się do instrukcji montażowych producentów kotła i armatury

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	
dz. nr 72/6 ob.ew. 0012 Rzyszczewo, jedn.ew. 321306_2 Sławno	
NAZWA I ADRES INWESTORA	
Gmina Sławno ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno	
NAZWA RYSUNKU	
SCHEMAT KOTŁOWNI	
PROJEKTANT	
mgr inż. Sławomir Brzeziński upr. nr PDK/0026/P005/09	
BRANŻA	
sanitarna	
SKALA	
NR RYSUNKU	
S.07	
ZIŁKOWSKA STUDIO ARCHITEKT PAULINA ZALEWSKA-ZIŁKOWSKA e-mail: biuro@ziolkowskastudio.pl tel: 663 811 791 www.ziolkowskastudio.pl NIP: 499548413	