

Sławno, dnia 3 lipca 2019 r.

RFZ.041.17.2018

W związku z prowadzonym postępowaniem zgodnie z zasadą konkurencyjności pn. „Zagospodarowanie placu rekreacyjnego wraz z budową placu zabaw przy obiekcie żłobkowym w m. Gwiazdowo, gm. Sławno”, w imieniu Zamawiającego – Gminy Sławno, przekazuję odpowiedzi na następujące pytania:

**Pytanie nr 1:** Czy Zamawiający planuje wykonanie tarasu przy budynku o wymiarach min. 600 x 400 mm? Czy nie wystąpił błąd w jednostce wymiarowej?

**Odpowiedź nr 1:** Zamawiający informuje, że w zakresie wymiarów tarasu wystąpił błąd w jednostce pomiarowej, wymiary tarasu powinny wynosić 600 x 400 cm.

**Pytanie nr 2:** Zamawiający zakłada budowę tarasu z desek kompozytowych, w których skład nie wchodzi polietylen HDPE. Według naszej wiedzy w skład każdej deski kompozytowej wchodzi polietylen HDPE. Czy Zamawiający poprawnie opisał wymagany rodzaj deski?

**Odpowiedź nr 2:** Zamawiający informuje, że wymaga zastosowania desek, w których skład wchodzi min. 40% tworzywa PVC celem zapewnienia jakości, nawierzchni antypoślizgowej oraz odporności na ogień.

**Pytanie nr 3:** Czy Zamawiający właściwie opisał warstwy konstrukcyjne nawierzchni bezpiecznej? Przewidziane jest zastosowanie płyty SBR grubości 40 cm, kruszywa 20 cm oraz piasku 50 cm – łącznie 1,1 m konstrukcji w głąb gruntu. Zakładając, że i tu wystąpił błąd, czy konstrukcja nie jest przeprojektowana?

**Odpowiedź nr 3:** Zamawiający informuje, że płyty EPDM (1 cm warstwa EPDM oraz 3 cm SBR) należy ułożyć na warstwach zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia lub w sposób wskazany przez producenta płyt.

**Pytanie nr 4:** Zamawiający użył opisu urządzeń zabawowych jednej konkretnej firmy. Tym samym Zamawiający zamyka sobie drogę do skorzystania z konkurencji, która niejednokrotnie może okazać się równoważna – tańsza, lub lepsza. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń zabawowych innych producentów?

**Odpowiedź nr 4:** Zamawiający informuje, że nie wskazał konkretnego producenta urządzeń. Wskazane zostały jedynie elementy składowe – segmenty urządzeń.

**Pytanie nr 5:** Zamawiający dopuszcza użycie urządzeń zabawowych certyfikowanych jedynie przez jednostkę posiadającą akredytację PCA. W Polsce firm akredytacyjnych mamy kilka, równorzędnych, nie wspominając o niemieckiej firmie certyfikującej TÜV. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń zabawowych posiadających certyfikat innej jednostki akredytacyjnej?

**Odpowiedź nr 5:** Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie urządzeń zabawowych posiadających certyfikat TÜV.

*Wójt*  
*(-) Ryszard Stachowiak*