Profil podłużny sieci wodociągowej PE 100 de 110 mm
w m. Warszkowo gm. Sławno
Podziałka 1:100/250



P.p.=20,00	Łuk 90° de 110 mm z funkcją zabezpieczenia przed przesunięciem	Kolano 45° PE de 110 mm	ks200, rz.osi=30,44	1t, gł.osi=0,70	Kolano 90° PE de 110 mm	Hydrant nadziemny DN 80 mm	ks250, rz.osi=30,45	Trójnik kołnierzowy równoprzelotowy DN 100/100 mm	Kolano 90° PE de 110 mm	1t, gł.osi=0,70	ks250, rz.osi=30,31	Łuk 45° de 110 mm z funkcją zabezpieczenia przed przesunięciem
Rzędna istniejącego terenu	33,60	33,60			33,00	33,00		32,80	32,80			33,70
Rzędna osi proj. rurociągu	32,11	32,10			31,51	31,52		31,31	31,34			32,19
Zagłębienie do osi rurociągu	1,50	1,50			1,49	1,48		1,49	1,47			1,51
Długość odcinka	1,00	7,00			2,00	21,00			5,00		32,50	
Proj. spadek rurociągu, odległość	L=1,00 i=5,0 ‰	L=7,00 i=85,0 ‰			L=2,00 i=5,0 ‰	L=21,00 i=10,0 ‰			i=5,0 ‰		L=32,50 i=27,0 ‰	
Proj. średnica nominalna, materiał	PE 100 de 110/6,6 mm											
Hektometr i odległości	0+00	1,00		6,20	8,00	10,00	17,20	31,00	36,00	38,08		68,50

wł.1



HP1



Inwestor: Gmina Sławno ul. Marii Curie Skłodowskiej 9 76-100 Sławno					
Jednostka projektowa:	"STAMP" Projekt Marta Kozioł-Rogala Bartolino 13/1 76-142 Malechowo				
Temat opracowania:	***Przebudowa sieci wodociągowej*** ***w m. Warszkowo gm. Sławno dz. nr 1416/1***				
Branża: **Sanitarna**	Tytuł rysunku: **PROFIL PODŁUŻNY SIECI WODOCIĄGOWEJ**				
Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr upraw.	Podpis:	Skala:	Nr rys.
Projektant:	mgr inż. Marta Kozioł-Rogala	upr. ZAP/0093/PWOS/14		**1:100/250**	**2**
Sprawdził:	mgr inż. Anna Żuber	upr. ZAP/0211/POOS/10		Nr umowy:	Data: **02.2019 r.**