

GN.6630.171.2019.V

ODPIS

PROTOKÓŁ

z posiedzenia narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017r. poz. 2101, z późn. zm.),

w dniu 04.04.2019r. w Starostwie Powiatowym w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a
Na spotkaniu o godz. 10⁵⁰ w pokoju nr 66, przeprowadzono naradę koordynacyjną.

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyła: Irena Stenka – Inspektor w Wydziale

Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,

działając z upoważnienia Nr 64/2016 wydanego przez Starostę Sławieńskiego.


I. Przedmiot narady koordynacyjnej:


Oznaczenie kancelaryjne wniosku o uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu	GN.6630.171.2019.V
Rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu	Sieć wodociągowa
Położenie projektowanej sieci uzbrojenia terenu	Obręb Warszawo, gm. Sławno, dz. nr 1416/1
Imię i nazwisko oraz inne dane identyfikujące wnioskodawcę	„STAMP” Projekt Marta Kozioł- Rogala Bartolino 13/1 76-142 Malechowo

II. Uczestnicy narady koordynacyjnej:

Imię i nazwisko uczestnika Oznaczenie reprezentowanych podmiotów lub informacja o przyczynach uczestnictwa w naradzie	Stanowiska uczestników narady/ Uwagi zlecenia	Podpis uczestników narady
1. Urząd Gminy Sławno ul. M.C. Skłodowskiej 9 76-100 Sławno (plan zagospodarowania przestrzennego)	Uzgodniam bez uwag. 04.04.2019r.	<i>Joanna Grochowska</i> podinspektor ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego
2. Urząd Gminy Sławno ul. M.C. Skłodowskiej 9 76-100 Sławno Mateusz Drop (sieci wodociagowych, kanalizacyjnych, sanitarnej i deszczowej)	Uzgodniam bez uwag. 14.04.2019r.	<i>Mateusz Drop</i> inspektor ds. infrastruktury

Z up. STAROSTY
Irena Stenka
Inspektor w Wydziale Geodezji,
Kartografii, Katastru i Gospodarki
Nieruchomościami

<p>3. Urząd Gminy Sławno ul. M.C. Skłodowskiej 9 76-100 Sławno</p> <p>Anna Kowalczyk (drogi gminne)</p>	<p>Nie dotyczy.</p>	<p>KIEROWNIK Referatu Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej <i>Anna Kowalczyk</i></p>
<p>4. ENERGA- OPERATOR S.A. Oddział w Słupsku Rejon Dystrybucji Energetycznej</p> <p>Łukasz Rutkowski Andrzej Krzaczkowski</p>	<p></p>	<p><i>[Signature]</i></p>
<p>5. ENERGA OŚWIETLENIE sp. z o.o. ul. Grottgera 7 81-809 Sopot</p> <p>Marcin Piwowarski Krzysztof Dumanowski</p>	<p><i>uzgodniono - bez uwag 04.04.2019</i></p>	<p><i>[Signature]</i></p>
<p>6. Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. ul. Polanowska 45c 76-100 Sławno</p> <p>Zenon Zawada Adam Mallek</p>	<p><i>Uzgodniono bez uwag 4.04.2019</i></p>	<p>WŁAŚCICIEL SIECI <i>[Signature]</i> Zenon Zawada ul. Polanowska 45c 76-100 Sławno tel. 215 57</p>
<p>7. Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie Gazownia w Słupsku ul. Moniuszki 1 76-200 Słupsk</p> <p>Paweł Piechowski Andrzej Plewa</p>	<p><i>Uzgodniono bez uwag nr 243 dn 04.04.2019</i></p>	<p><i>[Signature]</i> Andrzej Plewa</p>
<p>8. Orange Polska Hurt Zarządzanie Zasobami Sieci i IT Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Olsztynie ul. Piłsudskiego 63a 10-449 Olsztyn</p> <p>Miroslaw Szymczak Andrzej Marciniak Waldemar Pilarski Krzysztof Kacalski</p>	<p>Nie stawiał(a) się mimo skutecznego zawiadomienia</p>	
<p>9. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie ul. Szczecińska 31 75-122 Koszalin</p>	<p>Nie stawiał(a) się mimo skutecznego zawiadomienia</p>	

10. „STAMP” Projekt Marta Kozioł-Rogala Bartolino 13/1 76-142 Malechowo	Nie stawiał(a) się mimo skutecznego zawiadomienia	
11. Przewodnicząca Narady Koordynacyjnej Irena Stenka	Protokoły zawiera jeden załącznik	 04.04.2019 r.

STAROSTWO POWIATOWE
W ŚLAWNIE, 76-100
ul. Sempulowskiej 2a
tel. 71 3 19 04 13 03

Z up. STAROSTY

Irena Stenka
Inspektor w Wydziale Geodezji,
Kartografii, Katastru i Gospodarki
Nieruchomościami

Uzgodnienie nr 227/18 (Energa)

ENERGA – OPERATOR Oddział w Koszalinie
Rejon Dystrybucji w Słupsku
Dział Dokumentacji Energetycznej
tel. 598416130, fax 598416601



UZGODNIENIE NR

Z DNIA

04.04.2018

POZYTYWNE / NEGATYWNE

1. O zamiarze prowadzenia robót w miejscach skrzyżowania bądź zbliżenia do sieci należy powiadomić ENERGA - OPERATOR SA na 14 dni przed ich rozpoczęciem.
2. Szczegółową lokalizację linii kablowych ustalić metodą przekopów próbnych lub za pomocą aparatury.
3. W miejscu prowadzonych robót mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne nie będące na majątku ENERGA – OPERATOR SA oraz mogą występować różnice pomiędzy stanem zaistniałym po odkryciu a inwentaryzacją geodezyjną.
4. Prace ziemne w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych wykonywać ręcznie odkryte kable zabezpieczyć przed uszkodzeniem rurami ochronnymi dwudzielnymi.
5. Odkryte kable przed zasypaniem zgłosić do ENERGA - OPERATOR SA.
6. W pobliżu urządzeń elektroenergetycznych roboty prowadzić z godnie z obowiązującymi przepisami oraz zapisami norm PN/E-05100 i PN/E-05125.
7. Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznych powstałe w wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt.
8. Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla urządzeń energetycznych.
9. Prace budowlane przy użyciu sprzętu mechanicznego (dźwigi, koparki, podnośniki, wywrotki itp.) w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z czynnymi liniami napowietrznymi oraz prace polegające na zakładaniu rur ochronnych na kable energetyczne wykonywać przy urządzeniach wyłączonych spod napięcia.

UZGODNIENIE JEST WAŻNE 2 LATA

UWAGI:

STAROSTWO POWIATOWE
W SŁAWNIE, 76-101
ul. Sempolowskiej 2a
tel. 219 49 04 00

Z up. STAROSTY
Irena Stęka
Inspektor w Wydziale Geodezji,
Kartografii, Katastru i Gospodarki
Nieruchomościami



„WiK” Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Sławnie

Ul. Polanowska 45 C
76-100 Sławno
Polska

NIP 839-000-82-48
REGON 770671086

Faks / tel. 059 810-38-08

L. dz. ¹⁴⁰⁶...../12/2018

Sławno, dnia 05.12.2018 r.

Gmina Sławno
ul. M. C. Skłodowskiej 9
76-100 Sławno

Dot. : warunków technicznych przebudowy sieci wodociągowej w m. Warszkowo
dz. nr 1416/1.

Z uwagi na planowaną zabudowę dz. nr 1416/1 w m. Warszkowo, Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Sławnie wyraża zgodę na przebudowę istniejącej sieci wodociągowej na terenie ww. działki:

1. Istniejącą sieć wodociągową należy przebudować poprzez wykonanie nowej sieci wodociągowej z rur PE Ø 110 mm zlokalizowanej w dz. nr 1416/1 w odległości 1,0 m od granicy przyległych działek wraz z przełączeniem istniejących rurociągów.
2. Na w/w prace należy poprzez projektanta z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi w tym zakresie, opracować projekt techniczny przebudowy istniejącej sieci wodociągowej i uzgodnić lokalizację zaprojektowanej trasy branżowo w „WiK” Sławno (jeden egzemplarz należy dostarczyć do WiK Sławno).
3. Wykonaną sieć wodociągową po próbie ciśnieniowej na 1,0 MPa należy geodezyjnie zinwentaryzować.
4. Wykonana sieć wodociągowa, w stanie odkrytym, podlega odbiorowi technicznemu przez „WiK” Sławno.
5. Warunki podaje się na okres 24 m-cy od daty ich wydania po czym tracą ważność.

UWAGA!

- Warunki dotyczą wyłącznie nieruchomości, działki w obrysie aktualnym na dzień wydania warunków.
- Rozpoczęcie robót należy zgłosić do WiK Sp. z o. o. w Sławnie.

Do wiadomości :

1. Urząd Gminy Sławno – ul. M. C. Skłodowskiej 9, 76 – 100 Sławno
2. „WiK” Sławno - a/a

PREZES ZARZĄDU

mgr Wojciech Ludwikowski

