

Sławno, dnia 27 września 2019 r.

RSSA.271.34.2019

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa chodnika i dróg z kostki betonowej w Kwasowie, gmina Sławno”, w imieniu Zamawiającego – Gminy Sławno, przekazuję odpowiedzi na następujące pytania:

**Pytanie 1:** Proszę o informację, czy do warstw podbudów z kruszywa łamanego na jezdniach, chodniku i parkingach dróg objętych projektami „Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr 81 i 113 w Kwasowie, gmina Sławno” i „Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 226 w Kwasowie, gmina Sławno” (Część I Zadanie I i II) można użyć kruszywa C50/30.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza się zastosowanie kruszywa C50/30. Na jezdni drogi wewnętrznej na działce nr 226 należy zwiększyć grubość podbudowy do 22 cm.

**Pytanie 2:** W związku z rozbieżnościami pomiędzy opisem technicznym a rysunkami proszę o podanie informacji, jaką grubość kostki należy użyć do budowy chodnika objętego projektem „Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 226 w Kwasowie, gmina Sławno” (Część I Zadanie I) oraz jaką przyjąć grubość podbudowy z kruszywa łamanego na jezdni.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że do budowy chodnika należy użyć kostki betonowej o grubości 6 cm, natomiast grubość podbudowy jezdni powinna wynieść 20 cm w przypadku zastosowania kruszywa C90/3 lub 22 cm w przypadku zastosowania kruszywa C50/30.

Wójt  
(-) Ryszard Stachowiak