

16.11.2015 ✓.

Wojt
Ryszard Stac

Ryszard Stach 4xAL16
ISTN.

PROJ.3xBOP-0,66/5
ISTN. R≤10Ω

306/1
-10,5/1
PROJ.

4xAL25
ISTN.

ISTN. YAKY4x35
WPROWADZIĆ
NA PROJ. SŁUP
306/1
ZK-10
ROZBIÓRKA

306
ZR-10
ISTN.

LEGENDA:

Istn. stup 0,4kV do demontažu

- proj. stup 0,4kV

istn. linia napowietrzna nn 0,4kV
(trasa po przebudowie)

Biurow projektowe:	ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I WYKONAWSTWA "ELPRO-B.T." s.c. ul. Łowiecka 6, 78-400 Szczecinek, elprobt@wp.pl		
Inwestor:	GMINA SŁAWNO ul. M.C.Skłodowskiej, 76-100 Sławno		
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data
Asystent projektanta:	mgr inż. Arkadiusz Budnicki		X 2015
Projektował:	tech. Stanisław Budnicki	A/PNB/8300/45/81	X 2015
Nr zlecenia	Opis rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Przebudowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej nn 0,4kV w m. Noskowo, gm. Sławno, dz. nr 181 obr. Noskowo [0009]		Skala: 1:500
Branża: elektryczna			Nr rysunku 1