



Sławno, dnia 28 lutego 2020 r.

RSSA.271.8.2020

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Budowa wewnętrznej drogi o nawierzchni z kostki granitowej oraz kanalizacji deszczowej na działce nr 335 obr. Sławno 2**”, w imieniu Zamawiającego – Gminy Sławno, przekazuję odpowiedź na następujące pytanie:

Pytanie: Proszę o informację na jaką głębokość fug pomiędzy kostką kamienną należy zasypywać zaprawą mineralną na bazie zaprawy cementowej?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zaprawa mineralna na bazie zaprawy cementowej ma wypełniać fugi pomiędzy kostką kamienną na pełnej ich głębokości.

WÓJT
(-) Ryszard Stachowiak