

Znak sprawy: RSSA.271.24.2020

„Odtworzenie zabytkowej przestrzeni publicznej w osi widokowej zabytkowego palacu, odtworzenie terenów zieleni wraz z infrastrukturą – część I – przebudowa zbiorników wodnych”

---

Sławno, dnia 9 października 2020 r.

RSSA.271.24.2020

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Odtworzenie zabytkowej przestrzeni publicznej w osi widokowej zabytkowego palacu, odtworzenie terenów zieleni wraz z infrastrukturą – część I – przebudowa zbiorników wodnych**”, w imieniu Zamawiającego – Gminy Sławno, przekazuję odpowiedź na następujące pytanie:

**Pytanie:** W jakim zakresie należy wykonać naprawę muru kamiennego w zbiorniku p.poż.?

W opisie dokumentacji projektowej jest „fragmentaryczny” zapis: uzupełnienie brakujących kamieni i fug. Przyjęta w przedmiarze robót ilość kamienia do uzupełnienia ścian w ilości 1m<sup>3</sup>, przy obecnym stanie muru wydaje się być niewystarczająca. Również część istniejących fug pomimo, że się utrzymują jest odspojona i nie przylegają właściwie do muru kamiennego. Określenia rzeczywistego zakresu remontu muru kamiennego jest istotną informacją w określeniu ceny ofertowej.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że wycenę w zakresie naprawy muru kamiennego w zbiorniku p.poż. należy wykonać na podstawie przeprowadzonej wizji w terenie.

Zamawiający przypomina, że w niniejszym postępowaniu obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe, w którym przedmiary mają znaczenie pomocnicze i muszą być rozpatrywane łącznie z innymi elementami dokumentacji postępowania.

Wójt

(-) Ryszard Stachowiak