

- UWAGI:
1. Rysunek należy rozpatrywać równolegle z projektem branżowymi;

2. W zakresie określonym w dokumentacji projektowej obowiązują:  
-Pracę Budowlaną oraz obowiązujące warunki techniczne,  
-ustawy i rozporządzenia;  
-Wytyczne Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (wg ITB);  
-obowiązujące Normy (wg P.K.A.);  
-instrukcje i wytyczne producentów i dostawców materiałów budowlanych i instalacyjnych;

3. Przed przystąpieniem do realizacji, w razie wątpliwości, wszystkie wątpliwości należy sprawdzić na budowie;

4. WSZELKIE PRACE WYKONAĆ ZGODNIE Z TECHNOLOGIA PRODUCENTA Z UŻYCIEM SYSTEMOWYCH AKCESORIÓW, ZGODNIE ZE SITUĄ BUDOWLANĄ;

5. INWENTARYZACJA ZOSTAŁA OPACOWANA W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH;

LEGENDA:
PROJEKTOWANE PRZEWODY ZASILANIA I POWROTU INSTALACJI OGRZEWACZEJ PROWADZONE TUŻ NAD POSADZKĄ Z RUR MAPRESS OCYKLOWANYCH ZEWNĘTRZNIE W OBUDOWIE Z PŁYT GK-2.
PROJEKTOWANE PRZEWODY PIONOWE INSTALACJI OGRZEWACZEJ
PROJEKTOWANY GRZEJNIK PŁYTOWY
+ GŁOWICA TERMOSTATYCZNA:
- czujnik wbudowany,
- ograniczony zakres nastawy temperatur 16° - 26°C,
- zabezpieczenie przed kradzieżą,
- wyposażone w dwumetrową rurkę kapilarną, którą rozwija się na żądaną długość podczas montażu głowicy.
Zgodna z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. "W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie".
ZESTAWIENIE PRZEWODNIKÓW:

Centrum Projektu EKO-INVEST Sp. z o.o  
ul. Klemensa Janickiego 20B, 60-542 Poznań

projekt:	Remont budynku świetlicy w Boleszewie w ramach zadania: "Opracowanie dokumentacji projektowej i termomodernizacji świetlic w Gminie Ślawno" - przebudowa instalacji c.o. i c.w.u.		
adres:	ŚWIETLICA W BOLESZEWIE		
inwestor:	Boleszewo 16c, 76-100 Ślawno dz. nr ewid. 601/3, obręb 0003 Gmina Ślawno	data:	07.2016 r.
adres:	ul. M. C. Skłodowskiej 9, 76-100 Ślawno	data:	

projektant:	mgr. inż. Małgorzata Rosłonowska	SWP - 61/91/POL/0035/OWDS/06	data:	
specjalizacja:	mgr. inż. Zdzisław Ściegaj	W spec. Instalacyjno-technicznej	SWP-12/10	
tytuł rysunku:	RZUT PARTERU - INSTALACJA C.O.			skala:
opracował:				1:100
czł. rys.:	Sanikarna	P. bud.-wyk.	297X-420	S-02