



„WiK” Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Sławnie

Ul. Polanowska 45 C
76-100 Sławno
Polska

NIP 839-000-82-48
REGON 770671086

Faks / tel. 059 810-38-08

L. dz 1570../06/2016

Sławno, dnia 16.06.2016 r.

Promis Pracownia Projektowa
mgr inż. Mirosław Łopato
ul. Jana Pawła II 7/3
77-100 Bytów

Dot. : Warunków technicznych budowy sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami i tłocznią w miejscowości Smardzewo.

„WiK” Sławno podaje ogólne warunki wg. których należy wykonać kanalizację sanitarną.

1. Odprowadzenie ścieków zaprojektować do istniejącej przepompowni znajdującej się w miejscowości Bobrowiczki,
2. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej należy wykonać z rur PCV SN8 Ø 200 mm,
3. Przyłącza kanalizacyjne grawitacyjne wykonać z rur PCV SN8 Ø 160 mm,
4. Rurociąg tłoczny wykonać z rur PE 100 RC Ø 110 mm SDR 17,
5. Studnie rewizyjne na kanale głównym wykonać z PCV Ø 415 mm,
6. W drogach nieutwardzonych zwieńczenie studni montować na pierścieniu odciążającym,
7. Wszystkie przyłącza kanalizacyjne należy zakończyć studzienkami PCV Ø 315 mm,
8. Na rurociągu tłocznym należy wykonać studnie napowietrzająco odpowietrzające wyposażone w automatyczny odpowietrznik i zsuwy odcinające oraz studnie rewizyjne wyposażone w czyszczak i zasuwy odcinające,
9. W miejscowości Smardzewo zaprojektować tłocznię z zbiornikiem retencyjnym i skrzynką automatycznego sterowania, monitoring kompatybilny z systemem istniejącym na oczyszczalni ścieków w Sławnie,

10. Studnie posadowione w poboczach drogi gruntowej lub na gruntach orno-
łkowych montowane na rurociągu tłocznym zabezpieczyć rurami
betonowymi \varnothing 1000 mm, L=500 mm

PREZES ZARZĄDU


mgr Wojciech Ludwikowski

Do wiadomości :

1. Urząd Gminy Sławno – ul. M. C. Skłodowskiej 9, 76 – 100 Sławno
2. „WiK” Sławno - a/a