



LEGENDA:

	ZAKRES OPRACOWANIA
	ELEMENTY PROJEKTOWANE

RE

RE - Rozdzielnia Elektryczna natynkowa

Zestawienie danych z projektu

Oznaczenie	Nazwa	Ilość
	Gniazdo hermetyczne	4 szt.
	Gniazdo 3f	1 szt.
	Gniazdo ze stykiem ochronnym podójny	16 szt.
	Gniazdo ze stykiem ochronnym pojedynczy	3 szt.

Gniazda montować na wysokości 30cm od posadzki.

Na suficie zastosować osprzęt natynkowy.

Na ścianach osprzęt podtynkowy w ramach modułowych.

Instalację wykonać podtynkowo.

Przewody:

- YdYp 2x2,5mm2

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Kremer graf

Biuro projektowe KREMER GRAF
mgr inż. Sebastian Kremer
AL. GEN. J. HALLERA 14, 80-401 GDAŃSK
tel/fax. 58-380-31-14
www.kremergraf.com.pl

NAZWA INWESTYCJI

Remont pomieszczeń socjalnych na piętrze budynku dla potrzeb Świątlicy Środowiskowej - mieszkanie wspomagane - treningowe w miejscowości Gwiazdowo nr 43 na działce 209.

OBIEKT / ADRES INWESTYCJI:	INWESTOR:		
Gwiazdowo nr 43 gm. Sławno 76-124 Zukowo dz. nr 209 obręb Gwiazdowo	Gmina Sławno ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 76-100 Sławno		
PROJEKTANT	NR UPRAWNIEN	PODPIS	
mgr inż. Włodzimierz Kastro	4045/Gd/89		
mgr inż. Cezary Filaber	POM/0086/PWBE/18		
TYTUŁ RYSUNKU:	STADIUM:	BRANŻA:	DATA:
PROJEKT	BUDOWLANY	ARCHITEKTURA	2020-12
Rzut piętra	ARKUSZ [mm]:	SKALA:	NR RYSUNKU:
OŚWIETLENIE	A3	1:50	E-2