



## **„WiK” Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Sławnie**

Ul. Polanowska 45 C  
76-100 Sławno  
Polska

NIP 839-000-82-48  
REGON 770671086

Faks / tel. 059 810-38-08

L. dz 2425/11/2021

Sławno, dnia 02.11.2021 r.

Gmina Sławno  
ul. M. C. Skłodowskiej 9  
76-100 Sławno

Dot. : warunków technicznych rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w dz. nr 241, 51/13, obręb ew. Bobrowiczki, gm. Sławno.

Z uwagi na planowaną zabudowę, Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Sławnie wyraża zgodę na rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do przyległych działek zgodnie z poniższymi warunkami:

1. Sieć wodociągową należy rozbudować poprzez wykonanie nowej sieci wodociągowej z rur PE min. Ø 90 mm, PN 10, min. SDR17 i włączyć poprzez zasuwę do istniejącej sieci PE Ø 90 mm, zlokalizowanej w dz. nr 241.  
Należy również w projekcie uwzględnić zabezpieczenie ppoż. poprzez zaprojektowanie hydrantów na nowo projektowanej sieci wodociągowej.
2. Przyłącza wodociągowe do działek należy wykonać z rur PE Ø 32, 40, 90 mm i złączyć z projektowanym wodociągiem poprzez obejmę do nawiercania, zasuwkę, obudowę teleskopową, skrzynkę uliczną lub poprzez trójnik zasuwę obudowę teleskopową, skrzynkę uliczną.
3. Sieć kanalizacji sanitarnej należy rozbudować poprzez wykonanie nowej sieci kanalizacyjnej z rur PCV Ø 200 mm, SN 8 lite i włączyć do istniejącej studzienki o rzędnych 44,16/42,50 zlokalizowanej w pasie drogowym, dz. nr 241.  
Na sieci w odległości min. co 50 m, na przyłączach do działek i na załamaniach trasy należy zaprojektować studzienki rewizyjne, zbiorcze PCV min. Ø 400 mm zwieńczone włazem teleskopowym typu ciężkiego D400.
4. Przyłącza kanalizacyjne do działek należy wykonać z rur PCV Ø 160, 200 mm, SN 8 lite i włączyć do projektowanych zbiorczych studzienek kanalizacyjnych na sieci PCV Ø 200 mm.

5. Na w/w prace należy poprzez projektanta z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi w tym zakresie, opracować projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz uzgodnić lokalizację zaprojektowanej trasy na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym Sławno, jak i branżowo w „WiK” Sławno (dwa egzemplarze należy dostarczyć do WiK Sławno, jeden pozostaje w siedzibie firmy).
6. Wykonaną sieć wodociągową po próbie ciśnieniowej na 1,0 MPa oraz sieć kanalizacyjną po próbie szczelności należy geodezyjnie zinwentaryzować.
7. Wykonana sieć wodociągowa i kanalizacyjna, w stanie odkrytym, podlega odbiorowi technicznemu przez „WiK” Sławno.
8. Warunki podaje się na okres 24 m-cy od daty ich wydania po czym tracą ważność.

**UWAGA!**

- Warunki dotyczą wyłącznie nieruchomości, działek w obrysie aktualnym na dzień wydania warunków.
- Rozpoczęcie robót należy zgłosić do WiK Sp. z o. o. w Sławnie.

**PREZES ZARZĄDU**

*mgr Wojciech Ludwikowski*

Do wiadomości :

1. Urząd Gminy Sławno – ul. M. C. Skłodowskiej 9, 76 – 100 Sławno
2. AS Projekt Biuro Projektowo-Usługowe Artur Szenwald,  
ul. Kolejowa 2a, 76-100 Sławno,
3. „WiK” Sławno - a/a