



Sławno, dnia 13 czerwca 2022r.

Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 86
76-200 Słupsk

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 2028), § 21 ust. 1 pkt 3 oraz § 21 ust. 3 pkt 1, § 21 ust. 6 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz w myśl art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 1, art. 27 ust. 1 i 2 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 195 z późn. zm.), art. 108§1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.) po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań Spr/ŚR/K/1081-Q/22 i Spr/ŚR/K/1082-Q/22 z dnia 9 czerwca 2022r. prób wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego z wodociągu Radosław zarządzanego przez Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Słupsku

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie

1. Stwierdza **warunkową przydatność wody do spożycia** dostarczanej z wodociągu Sławsko do dnia **13 lipca 2022r.**
2. Określa dopuszczalne wartości parametryczne: manganu 200 µg/l.
3. Nakazuje podjąć działania w celu ustalenia przyczyny zanieczyszczenia fizykochemicznego wody oraz doprowadzić do odpowiedniego poziomu w/wym. parametry fizykochemiczne i potwierdzić ich doprowadzenie do odpowiedniej jakości.
4. Zobowiązuje Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Słupsku do prowadzenia badań jakości wody z wodociągu Radosław w zakresie zawartości manganu z częstotliwością 1 x w okresie obowiązywania decyzji i przedstawiania wyników tych badań Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Sławnie.
5. Zobowiązuje Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Słupsku do poinformowania konsumentów o jakości wody dostarczanej z wodociągu Staniewice zgodnie z § 26 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Decyzji w zakresie punktów 1, 3, 4 i 5 nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Uzasadnienie

Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 195 z późn. zm.) w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne, w szczególności dotyczących, *higieny środowiska, a zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi*, a także w myśl art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w myśl którego nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a badanie pobranych próbek wody mogą wykonywać laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Wykonywane przez stronę na rzecz osób zaopatrywanych przez wodociąg Radosław usługi zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków podlegają przepisom ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Stosownie do art. 5 ust. 1 tej ustawy - przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należyłą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków. Ustawodawca w art. 13 pkt 1 tej ustawy upoważnił ministra właściwego do spraw zdrowia do określenia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej, w drodze rozporządzenia - wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagań bakteriologicznych, fizykochemicznych, organoleptycznych - biorąc pod uwagę bezpieczeństwo i zdrowie ludzi.

Na podstawie tego upoważnienia ustawowego, Minister Zdrowia wydał rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), w którym zostały określone wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W myśl przepisów § 3 ust. 3 pkt 1 w/wym. rozporządzenia – przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne podejmuje wszelkie działania, aby woda spełniała wymagania określone dla dodatkowych parametrów wskaźnikowych określonych w części C załącznika nr 1 do rozporządzenia, co jest jednym z warunków do tego, aby woda poddawana procesom uzdatniania mogła zostać uznana za bezpieczną dla zdrowia ludzkiego.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 część C do rozporządzenia wartość parametryczna dla manganu została określona na poziomie 50 µg/l.

Jednocześnie zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 3 w/wym. rozporządzenia właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 10 ust. 1, w tym sprawozdań z własnych badań jakości wody, sprawozdań przekazywanych przez podmioty, o których mowa w § 6-8, z wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego dla tych podmiotów harmonogramu oraz sprawozdań przekazywanych przez podmioty wykonujące badania

jakości wody w laboratoriach, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy, wykonanych w punkcie zgodności stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia.

Wskazać należy, że zgodnie z § 21 ust. 5 tegoż rozporządzenia podmioty, o których mowa w § 6 i § 7 ustalają z właściwym państwowym powiatowym lub państwowym granicznym inspektorem sanitarnym zakres i termin realizacji działań naprawczych mających na celu przywrócenie należytej jakości wody. Ponadto zgodnie ust. 6 omawianego przepisu określa się dopuszczalne wartości parametru, na jakie pozwala stwierdzona warunkowa przydatność.

Wyniki badania wody pobranej w dniu 10 maja 2022r. z wodociągu Radosław w punkcie Radosław – skrzynka przy budynku nr 8 (punkt na sieci wodociągowej) w ramach nadzoru sanitarnego wykazały przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru fizykochemicznego tj. ponadnormatywną zawartość żelaza, manganu:

- sprawozdanie z badań nr Spr/ŚR/K/739-Q/22 z dnia 20 maja 2022r.

W/wym. sprawozdanie wpłynęło do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sławnie w dniu 23 maja 2022r. Mając na względzie powyższe w dniu 24 maja 2022r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie zawyżonych wskaźników fizykochemicznych w wodociągu Radosław. Strona została pouczone w trybie art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego o prawie do wypowiedzenia się w sprawie - brania czynnego udziału w postępowaniu, w tym do złożenia wyjaśnień. Strona powyższe zawiadomienie odebrała 30 maja 2022r. W dniu 31 maja 2022r. telefonicznie poinformowała o podjęciu działań naprawczych, przedstawiła ich harmonogram.

Z uwagi na wszczęte postępowanie administracyjne pobór prób wody po działaniach naprawczych winien odbyć się w ramach nadzoru sanitarnego, a próby zostały pobrane nie tylko na ujęciu ale też w punkcie na sieci wodociągowej, tak aby sprawdzić jakość wody, która jest dostarczana konsumentom.

Pobór prób wody z wodociągu Radosław nastąpił w dniu 7 czerwca 2022r.

Sprawozdania z badań z dnia 9 czerwca 2022r. wykazały:

- sprawozdanie z badań nr Spr/ŚR/K/1081-Q/22 – pkt poboru Radosław Stacja Uzdatniania Wody (woda uzdatniona) – żelazo 89 µg/l, mangan 119 µg/l;

- sprawozdanie z badań nr Spr/ŚR/K/1082-Q/22 – pkt poboru Radosław – skrzynka przy budynku nr 8 (pkt na sieci wodociągowej) – żelazo 26 µg/l, mangan 66 µg/l.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że woda ta nie spełnia wymagań obowiązujących przepisów wykonawczych tj. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi woda jest zdatna do użycia, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalnie zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia wymagania mikrobiologiczne określone

w części A załącznika nr 1 do rozporządzenia; chemiczne określone w części B załącznika nr 1 do rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie wydając decyzję stwierdzającą warunkową przydatności wody do spożycia wziął pod uwagę jakość wody i jej wpływ na zdrowie ludzi, wyrażoną w ocenie ryzyka. W przedmiotowej analizie Państwowy Inspektor Sanitarny ocenił faktyczny poziom zawartości fizykochemicznych parametrów wskaźnikowych w wodzie przeznaczonej do spożycia na obszarze zaopatrzenia ludzi przez wodociąg Radosław oraz ryzyko dla zdrowia ludzkiego powstające w wyniku spożywania wody z tego wodociągu i stwierdził, że woda, w której zawartość manganu jest na poziomie stwierdzonym w sprawozdaniach z badań może być spożywana przez ludzi w terminie do dnia 13 lipca 2022r.

Ryzyko zdrowotne spowodowane związkami chemicznymi zawartymi w wodzie do spożycia różni się od zagrożenia spowodowanego zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi, głównie z uwagi na fakt, że zanieczyszczenia chemiczne na ogół nie wywołują natychmiastowych skutków. W przypadku przekroczenia parametrów z załącznika nr 1 część C (parametry charakteryzujące prawidłowość przebiegu procesów technologicznych – tzw. parametry wskaźnikowe), które nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia, organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej wydają decyzje dopuszczające wodę warunkowo do spożycia, jednak zawsze po oszacowaniu ryzyka zdrowotnego.

Mając na uwadze powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie stwierdził, że jakość zdrowotna wody z wodociągu Radosław nie stanowi, przy zachowaniu warunków wskazanych w sentencji niniejszej decyzji, zagrożenia zdrowotnego.

Jako dowód na doprowadzenie wody do odpowiedniej jakości Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Słupsku winien przedstawić organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej wyniki badań wody, wykonane na koszt zarządcy, gdyż jak wynika z art. 5 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić należyłą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

Dodatkowo organ nałożył też obowiązek ustalenia przyczyny występowania w wodzie zanieczyszczenia. Identyfikacja przyczyny pozwoli podjąć adekwatne środki naprawcze i zapobiec w przyszłości podobnym przypadkom.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 195 z późn. zm.) *W rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w sprawach należących do zakresu zadań i kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, organem właściwym jest państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny, z zastrzeżeniem ust. 1a.*

Art. 27 ust. 1 i 2 w/wym. ustawy stanowi, że *w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień. Jeżeli naruszenie wymagań, o których mowa w ust. 1, spowodowało bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, państwowy inspektor sanitarny nakazuje unieruchomienie zakładu pracy lub jego części (stanowiska pracy, maszyny lub innego urządzenia),*

zamknięcie obiektu użyteczności publicznej, wyłączenie z eksploatacji środka transportu, wycofanie z obrotu środka spożywczego, materiału i wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością, produktu kosmetycznego lub innego wyrobu mogącego mieć wpływ na zdrowie ludzi albo podjęcie lub zaprzestanie innych działań; decyzje w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

Natomiast zgodnie z art. 37 ust. 1 w postępowaniu przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie wydając decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia, mając na względzie jakość wody i jej wpływ na zdrowie ludzi określa termin jej wykonania do 13 lipca 2022r.

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zw. z art. 108§1 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzji w zakresie punktów 1, 3, 4 i 5 nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Pouczenie


Na podstawie art. 127§1 oraz art. 129§1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn zm.) od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sławnie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Na podstawie art. 130 § 3 pkt 1 Kpa (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn zm.) wniesienie odwołania nie wstrzymuje obowiązku wykonania decyzji w zakresie punktów 1,3,4, i 5 w jakim decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Załączniki:

1. Sprawozdanie z badań nr Spr/SR/K/1081-Q/22 z dnia 9 czerwca 2022r.
2. Sprawozdanie z badań nr Spr/SR/K/1082-Q/22 z dnia 9 czerwca 2022r.



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Sławnie
Renata Grzelak
mgr Renata Grzelak

Otrzymują:

1. Adresat.
2. A/a.

Do wiadomości:

1. Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie (hk_wsse.szczecin@sanepid.gov.pl).
2. Wójt Gminy Sławno, ul. 1 Pułku Ułanów 11, 76-100 Sławno (sekretariat@gminaslawno.pl).

Od: PSSE Sławno - Aleksandra Świątek <Aleksandra.swiatek@sanepid.gov.pl>
Wysłano: poniedziałek, 13 czerwca 2022 14:19
Do: sekretariat@gminaslawno.pl
Temat: warunkowa przydatność wody do spożycia w wodociągu Radosław
Załączniki: PS-N-HK.9022.1.32.2022.NP dec. warunkowa Radosław.pdf

Aleksandra Świątek
Starszy asystent
Stanowisko Pracy ds. Higieny Komunalnej
PSSE w Sławnie

