


LEGENDA:



UWAGI:

Wentylatory dachowe oraz wyrzutnie z pionowym wyrzutem powietrza.

W pierwszej kolejności przed pozostałymi instalacjami należy wykonać główne kanały wentylacyjne.

Kanały wentylacyjne należy montować maksymalnie blisko stropu.


Mocowanie kanałów za pomocą uchwytów amortyzacyjnych.

Podparcia na profilach z przekładkami amortyzacyjnymi.

Izolacja układów nawiewnych i wylawnych wełną mineralną 30mm.

Wszystkie odsadki, redukcje, kanały przy trójnikach, kanały pionowe należy domierzyć na budowie.

Kanały elastyczne izolowane 30mm wełną mineralną.

REH.	DATA	OPIS	TM	MACH	NK
Projekt					
Budowa przedszkola gminnego w Bobrowicach, gmina Sławno					
Adres	76-100 Bobrowice, g. Sławno, dz. nr 24/22, obręb 0001 Bobrowice				
Faza	PROJEKT WYKONAWCZY	INWESTOR	data MAY 2016	Nr. projekt 16001	
 ch2 architekti 70 - 454 SZCZECIN ul. Podłoga świąt Półn. II 28/7 tel. 0914204581 fax. 091420440 biuro@ch2architekti.pl		NAZWA RYSUNKU PRZEKROJ B-B, C-C -INSTACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ			
Projektant:	Opracowanie:				
inż. Michał Słoboszian upr. ZAP/0240/PWOS/09	mgr inż. Magdalena Koda				
Sprawdzający:	mgr inż. Piotr Kaszyczewicz upr. ZAP/0106/PWOS/10				
Brutto	Format	Skala	Nr rysunku	Rozwija	
SANITARIUM	297X420	1:100	S12	-	