



Sławno, dnia 27 stycznia 2023 r.

RSSA.271.2.2023

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie podstawowym pn. „**Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną biologiczną oczyszczalnią ścieków ze złożem zraszanym w miejscowości Stary Kraków, gm. Sławno**”, w imieniu Zamawiającego – Gminy Sławno, przekazuję odpowiedź na następujące pytanie:

**Pytanie:** Czy Zamawiający dopuści wykonanie zbiorników ZB1 i ZB2 oraz OW, KS, SP i Przepompowni z materiału GRP?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie dopuszcza wykonania zbiorników ZB1 i ZB2 oraz OW, KS, SP i Przepompowni z materiału GRP.

