



Sławno, dnia 22 listopada 2023 r.

RSSA.271.19.2023

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Remont drogi gminnej 170046Z Żukowo-Brzeście**”, w imieniu Zamawiającego – Gminy Sławno, przekazuję odpowiedź na następujące pytanie:

Pytanie: Według dokumentacji projektowej należy wykonać 1561,00 m² nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej, natomiast według załączonego rysunku Planu Zagospodarowania Terenu nawierzchnię tą należy wykonać w ilości 1634,70 m². Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać 1499,75 m² mieszanki mineralno-asfaltowej na jezdni, 72,5 m² mieszanki mineralno-asfaltowej na zjazdach oraz wykonać dowiązania nawierzchni asfaltowej na końcach do jezdni dróg powiatowych o łącznej powierzchni 66,34 m² (o średniej grubości warstwy równej 12 cm).

