



Sławno, dnia 18 kwietnia 2025 r.

ZPOP.271.14.2025

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie podstawowym pn. **„Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z niezbędną infrastrukturą oraz wykonanie rekonstrukcji dwóch ujęć wody w miejscowości Rzyszczewo w gminie Sławno”**, w imieniu Zamawiającego – Gminy Sławno, przekazuję odpowiedzi na następujące pytania:

**Pytanie nr 1:** Prosimy o określenie gatunku stali dla pionów tłocznych w studniach głębinowych: „kolektor tłoczny wykonany z stali nierdzewnej”.

**Odpowiedź nr 1:** Zamawiający informuje, że należy zastosować stal nierdzewną gatunku 1.430.

**Pytanie nr 2:** Zgodnie z wcześniejszymi wyjaśnieniami na wyjściu wody ze stacji za zestawem pompowym należy zamontować jedną lampę UV o przepływie nominalnym 46 m<sup>3</sup>/h. Prosimy o weryfikację udzielonych odpowiedzi oraz uzasadnienie techniczne dla doboru lampy UV o ww. przepływie, skoro zestaw pompowy posiada wydajność prawie dwukrotnie wyższą tj. 80 m<sup>3</sup>/h – zatem woda podawana do sieci wodociągowej nie będzie zdezynfekowana.

**Odpowiedź nr 2:** Zamawiający informuje, że lampę UV dobrano do aktualnego przepływu wody dla projektowanej stacji, zgodnie z zatwierdzoną decyzją wodnoprawną i charakterystyką rozbiorów wody. Wskazany przyływ zaprojektowanego układu pompowego dotyczy sytuacji gdy załączą się wszystkie pompy w jednym czasie. Pompy w zestawie pompowym będą pracować w układzie kaskadowym. Zamawiający potwierdza przepływ nominalny lampy UV na poziomie 46 m<sup>3</sup>/h.

**Pytanie nr 3:** Prosimy o weryfikację udzielonych odpowiedzi oraz prawidłowe wskazanie parametrów technicznych (wydajność, wysokość podnoszenia) dla pomp w dwupompowej przepompowni ścieków (PP) (rys. ST 15), która tłoczy ścieki do istniejącego rurociągu kanalizacji ciśnieniowej PE 90mm (ST 26; ST 19). Zwracamy uwagę, że w SWZ Zamawiający wskazał, parametry pojedynczej pompy w pompowni ścieków: „moc 2,2 kW, średnica wirnika 115 mm, przyłącze gwintowane 2”, maksymalna wydajność 33 m<sup>3</sup>/h, wysokość podnoszenia 16 m.”. - podobne parametry zostały wskazane w wyjaśnieniach jako parametry dla pompy w odstojniku popłuczyn: „Odpowiedź nr 6: Zamawiający informuje, że w ofercie należy wycenić pompę 2,3 kW, max. wydajność 33m<sup>3</sup>/h, max. wysokość podnoszenia 16,06 kW, min. wolny przełot 30 mm” \*zachowano oryginalną pisownię.

**Odpowiedź nr 3:** Zamawiający potwierdza następujące parametry:

- 1) dla pojedynczej pompy w pompowni ścieków: moc 2,2 kW, średnica wirnika 115 mm, przyłącze gwintowane 2”, maksymalna wydajność 33 m<sup>3</sup>/h, wysokość podnoszenia 16 m;
- 2) dla pompy w odstojniku popłuczyn: 2,3 kW, max. wydajność 33m<sup>3</sup>/h, max. wysokość podnoszenia 16,06 m, min. wolny przełot 30 mm.