



Koszalin.26.08.2025 r.

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Zarząd Zlewni
w Koszalinie**

SK.ZUZ.4210.163.2025.ECh



DECYZJA

Na podstawie:

- art. 389 pkt 1 w związku z art. 35 ust. 3 pkt 1, art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. a, art. 400 ust. 1 art. 407 ust. 1 oraz art. 414 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2025r. poz. 960),
- rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294 ze zm.),
- art.104, art. 107 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 572 ze zm.).

udzielam
POZWOLENIE WODNOPRAWNE

Wodociągom i Kanalizacji Spółce z o.o. w Sławnie ul. Polanowska 45C, 76-100 Sławno na usługi wodne tj. pobór wód podziemnych z istniejącego ujęcia wód podziemnych (dwuotworowego (SW 1/74 I SW 2/80) w miejscowości Wrześnica, gmina Sławno zlokalizowanego na działce nr 85/25, obręb ewidencyjny Wrześnica, gmina Sławno, powiat sławieński, województwo zachodniopomorskie, opartego na studniach:

- nr 1/74 o głębokości 40,0m, wydajności eksploatacyjnej= 45,0 m³/h, przy depresji $S_e=5,3$ m, współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:

X=6031735.76 Y= 6420796.16

- nr 2/80 o głębokości 36,0m, wydajności eksploatacyjnej=60 m³/h, przy depresji $S_e=5,1$ m, współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:

X= 6031739.69 Y= 6420812.31

w ilości:

$Q_{max.s} = 0,0030 \text{ m}^3/s,$

$Q_{\text{śrd.}} = 127,0 \text{ m}^3/d,$

$Q_{dop.r} = 46\,355,0 \text{ m}^3/\text{rok},$

oraz określam wysokość opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w kwocie 318,60 zł.

Zobowiązuje się użytkownika ujęcia do:

1. prowadzenia pełnej dokumentacji związanej z eksploatacją ujęcia, przechowywania i udostępniania jej organom kontrolnym,
2. oszczędnego gospodarowania wodą i zapobieganiu jej marnotrawstwu, w sposób nie przekraczający wydajności eksploatacyjnej studni,
3. utrzymywania w należytym stanie technicznym, sanitarnym i eksploatacyjnym ujęcia oraz urządzeń do poboru wody,
4. wykonania analizy jakości wody w stanie pierwotnym (surowym) i uzdatnionej w zakresie i częstotliwości zgodnymi z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody

- przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
5. prowadzenia okresowej obserwacji wydajności studni oraz pomiarów statycznego i dynamicznego poziomu zwierciadła wody w studniach (w czasie ruchu i postoju pompy) z częstotliwością raz na kwartał,
 6. pomiaru i rejestrowania odczytów ilości pobieranej wody z ujęcia z częstotliwością co najmniej raz na miesiąc i przechowywanie wyników dla celów kontroli rozbioru wody,
 7. w przypadku uszkodzenia urządzeń pomiarowych ujmowanej wody surowej, do czasu ich naprawy bądź wymiany, pomiar ilości czerpanej wody należy określić na podstawie średniego poboru wyliczonego z trzydziestu dni przed dniem uszkodzenia; naprawy uszkodzonych urządzeń lub ich wymiany należy wykonać w ciągu 72 godzin,
 8. przekazywania wyników prowadzonych pomiarów ilości pobieranych wód podziemnych w zakresie określonym w pozwoleniu wodnoprawnym Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Koszalinie w terminie do dnia 1 marca każdego roku za rok poprzedni - zgodnie z obowiązkiem wynikającym z treści art. 304 ustawy Prawo wodne,
 9. każdorazowego powiadamiania Dyrektora Zarządu Zlewni o wszelkich zmianach w trakcie eksploatacji ujęcia wody,
 10. usuwania ewentualnych szkód mogących powstać w wyniku korzystania z pozwolenia.

Stwierdzam wygaśnięcie decyzji Starosty Sławieńskiego nr 292/2015 z dnia 24.07.2015r. znak: BS.6341.40.2014.X (nadającej uprawnienia do dnia 31.07.2035r.) zmienionej decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie z dnia 20.01.2020r. znak SZ.ZUZ.2.421.429.2019.ECh w zakresie dotyczącym poboru wód podziemnych.

Pozwolenia udziela się na okres 30 lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

Uzasadnienie

W dniu 30.06.2025 r. do Nadzoru Wodnego w Sławnie wpłynął wniosek Dominika Alberta Wolskiego – pełnomocnika Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Sławnie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną tj. pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na działce nr 85/25 obręb Wrześnica, gm. Sławno oraz o stwierdzenie wygaśnięcia decyzji Starosty Sławieńskiego nr 292/2015 z dnia 24.07.2015r. znak: BS.6341.40.2014.X, zmienionej decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie z dnia 20.01.2020r. znak SZ.ZUZ.2.421.429.2019.ECh, wraz z operatem wodnoprawnym sporządzonym w marcu 2025 roku i dokumentacją hydrogeologiczną dla przedmiotowego ujęcia (decyzja Wojewody Słupskiego z dnia 14.04.1980r. znak: GT-8530-12/80).

Obwieszczeniem z dnia 02.07.2025r. organ podał do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania. Strony postępowania nie wniosły uwag.

Celem zamierzonego korzystania z wód jest pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęcia zlokalizowanego na działce geodezyjnej nr 85/25 obręb Wrześnica, gmina Sławno dla celów bytowo-gospodarczych mieszkańców wsi Wrześnica. Zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych zostały określone w dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne na poziomie SW 1/74 $Q_e = 44,0 \text{ m}^3/\text{h}$ i SW 2/80 $Q_e = 60,0 \text{ m}^3/\text{h}$. Ilość pobranej wody rejestrowana jest na wodomierzu zainstalowanym w obudowie studni. Urządzenie umożliwiające pobór wód podziemnych ma zdolność poboru wody $10,71 \text{ m}^3/\text{h}$.

Ujęcie wody położone jest w obszarze dorzecza Wieprzy, w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego. Ujęcie należy do jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych pn. od Moszczenicy do Łakawicy, o kodzie RW60001146791 i w obszarze JCWPd o kodzie PLGW600010. Stan ekologiczny ww. JCWP oceniono jako dobry. Eksploatacja ujęcia wód podziemnych nie wywiera ujemnego wpływu na wody powierzchniowe i podziemne na tym terenie. Nie zachodzi ryzyko nieosiągnięcia dotychczasowego dobrego stanu jakościowego i ilościowego tych wód.

Miejsce realizacji inwestycji nie znajduje się na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Pozwolenie wodnoprawne zostało udzielone wyłącznie na usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych, nie obejmuje odprowadzenia ścieków pochodzących ze stacji uzdatniania wody (SUW).

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne zgodnie z art. 396 ust. 1 ustawy Prawo wodne nie narusza ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, ustaleń planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych, ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym, ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy, ustaleń programu ochrony wód morskich, ustaleń krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z przepisów ustawy oraz przepisów odrębnych.

Zgodnie z art. 398 ust. 3 i 4 Ustawy za wydanie pozwolenia wodnoprawnego wnosi się opłatę. Na dzień wydania decyzji wnioskodawca wniósł opłatę za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w wysokości 318,60 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę – orzekam jak w rozstrzygnięciu decyzji.

Pouczenie

1. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie zwalnia od konieczności przestrzegania dalszych wymagań określonych przepisami ustaw - Prawo ochrony środowiska, Ustawy o odpadach i Ustawy o ochronie przyrody.
2. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
3. Odpowiedzialność za treść oraz wszelkie dane, w tym obliczenia, zawarte w opracowanym wniosku i dokumentacji wodnoprawnej ponosi Wnioskodawca.
4. Odpowiedzialnym za ewentualne szkody wynikłe z wykonania niniejszej decyzji jest Wnioskodawca.
5. Podmiot pobierający wodę podziemną zgodnie z art. 268 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne obciążony jest opłatą za korzystanie usług wodnych. Opłata za usługi wodne za pobór wód składa się z opłaty stałej oraz opłaty zmiennej uzależnionej od ilości wód pobranych (art. 270 ust. 1). Wysokość opłaty ustalają Wody Polskie oraz przekazują podmiotom obowiązującym do ponoszenia opłat za usługi wodne w formie informacji rocznej, zawierającej także sposób obliczenia tej opłaty (art. 271 ust. 1 pkt 1).
6. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
7. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do odwołania. Skutkiem zrzeczenia się prawa do odwołania przez wszystkie strony postępowania jest ostateczność i prawomocność decyzji, jej wykonalność, a także brak możliwości zaskarżenia decyzji do organu wyższej instancji lub sądu administracyjnego.



DYREKTOR
Zarządu Zlewni w Koszalinie
Dariusz Tkacz

Otrzymują :

1. Dominik Albert Wolski Bobrowiczki 40, 76-100 Sławno – pełnomocnik
2. Pozostałe strony postępowania poprzez publiczne obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a. wg rozdzielnika

Do wiadomości:

1. PGW WP RZGW w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin
 - a) RZI – decyzja ostateczna
 - b) RFF – decyzja ostateczna
2. WIOŚ – decyzja ostateczna
3. PGW WP Zarząd Zlewni w Koszalinie
 - a) ZUT
 - b) aa.