AQUA-BUD
BIURO USŁUG INWESTYCYJNYCH 76-200 SŁUPSK UL. PIŁSUDSKIEGO 1c/13
TEL. 603 637 317 e:mail aqua-bud@wp.pl REGON 770713270
INWESTOR:
GMINA SŁAWNO
TEMAT:
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ TYCHOWO - WARSZKÓWKO
NAZWA RYSUNKU:
PLAN SYTUACYJNY (A8)
PROJEKTOWAŁ:
INŻ. BOLESŁAW BASZKO
UPR. PROJ. AN/8346/151/84
W SP. INSTALACJE I SIECI SANITARNE
SPRAWDZIŁ:
INŻ. JAKUB SIECIECHOWICZ
UPR. PROJ. UAN 8346/305/90
W SP. INSTALACJE I SIECI SANITARNE
NR RYSUNKU:
8
DATA:
10.2011
STADIUM:
PROJEKT BUDOWLANY
BRANŻA:
INSTALACYJNA
SKALA:
1:500
MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH w skali 1 : 500
sporządzona na podstawie mapy zasadniczej w skali 1 : 1000
Gmina: Sławno
Obręb: Tychowo
powiat: sławieński
województwo: zachodniopomorskie
arkusze mapy 6.221.11.21.4.2,
6.221.11.21.11.21.4.4, 6.221.11.21.2.4
Wykonał: Tadeusz Wieczorek
Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
KERG. 637/ 62 /2011
Usługi Geodezyjno- Kartograficzne
Tadeusz Wieczorek
ul. gen. Z. Berlinga 9
76-150 Darłowo
tel. 601 961 690
dargeo@wp.pl
www.dargeo.eu
Arkusz nr 8
SKALA: 1: 500
Układ współrzędnych: "2000"
Poziom odniesienia wysokości: Kronsztadt 86
Granice i nr działek ewidencyjnych według PODGiK w Sławnie
z dnia 4. 05. 2011r (oznaczone kółkiem)
Pozostałe granice pozyskano metodą digitalizacji mapy
ewidencyjnej 1:5000
Mapę do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu:
1. mapy zasadniczej w skali 1: 1000 (313.344.051.053)
Aktualność mapy do celów projektowych na dzień:
2. 06. 2011r
Szkic rozmieszczenia akruszy
Arkusz Nr 8
Łączy arkusz nr 7
P Proj. wodociąg
Z Proj. przyłacze wodociągowe
HP Proj. zasuwa
PPS Proj. hydrant p.poż
PP Proj. przecisk sterowany
Proj. przecisk
Proj. kanalizacja tłoczna
Proj. kanalizacja grawitacyjna
Proj. rura ochronna
S Proj. studzienka rewizyjna
T Proj. trójnik przykanalika
PS Proj. pompownia ścieków
Sor Proj. st. odpow. rewiz.
ks Istn. kanalizacja
w Istn. wodociągi
tA Istn. kable telefoniczne
eNN Istn. kable elektryczne
g Istn. gazociągi
w Istn. wodoc. do likwidacji
Przejście przeciskiem sterowanym min. 1,5 m pod koroną dr. asfaltową
rura PE50 PN6 w rurze HPPE 90 L=15 m
Przejście przeciskiem min 1,2 m pod j. asfaltową
rura PE160 w rurze st.273/5,6 L=15 m
Przejście przeciskiem sterowanym min. 1,5 m pod koroną dr. asfaltową
rura PE40 PN6 w rurze HPPE 90 L=12 m
rura PE40 PN6 w rurze HPPE 90 L=15 m
Przejście przeciskiem pod korzeniami
rura PE200 w rurze st.323,9/7,1 L=6 m
Przejście przeciskiem sterowanym min. 1,5 m pod przeszk.
rura PE90 PN10 L=8
PPS 7
Hpp1
P51
S47
PVC200 i=8‰ L=28,4m
S47.1
PVC160 i=8‰ L=17,3 m
PE 50 L=133 m
PP 5
P50
Ws1
S46
PE 63 L=48 m
PVC200 i=8‰ L=42,4 m
PE63 L=163 m (Hp8-Hpp1)
S45
PVC200 i=8‰ L=47,6m
S44
PVC200 i=30‰ L=41,6 m
PPS 6
P49
Ws3
PE 40 L=14 m
P48
Hp8
PE 50 L=33 m
Proj. studzienka wodom.
Wcinka do istn.rury
S43
PVC200 i=30‰ L=46,0 m
S41.2
PVC160 i=15‰ L=53,2 m
PE90 L=172 m (W3-Hp8)
S42
PVC200 i=30‰ L=16,5m
PE 40 L=124 m
PPS 5
PP 4
P47
S41.1
S41
PVC160 i=50‰ L=18,9 m
PVC200 i=10‰ L=50,0m
S40
S39.4
PVC200 i=15‰ L=23,8 m
P45,46
PE 63 L=83m
PE 63 L=3 m
6421500
6025550
6025350
6421300