



- W pomieszczeniu łazienki zastosować oprawę:  
HERMETIC el oprawa przemysłowa, z kloszem, ze  
stacjonarnym elektronicznym 2x36W IP65 prod. ELGO
- Nad unywalkami, pom. socjalnymi, na zewnątrz budynku  
zastosować oprawę: typu plafoniera VARIYA klosz biały,  
obudowa brązowa max 60W IP54 prod. ELGO
- Oprawa oświetlenia awaryjnego TAURUS A z zapłonem  
elektronicznym 8W IP20 3h prod. ELGO

1.1	Sala nr 1
1.2	Komunikacja
1.3	Sala nr 2
1.4	WC dla
1.5	Pom. gospodarcze
1.6	Kuchnia
1.7	Pom. socjalne
1.8	Socjalna przestrzeń
1.9	WC dla
1.10	Kuchnia
1.11	Kuchnia
1.12	Sala nr 3

INWESTOR:	Gmina Sławno ul. M.C. Skłodowskiej 9 76-100 Sławno
OBIEKT:	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Sławsku
PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIENI
Instn. Adam Ambroziak	GT- 83464/177 U.W. Słupsk
SKALA:	BRANŻA
RZUT PIWNIC	1 : 20
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	E 2
03.2012.	