

Sławno, dnia 20 maja 2013 r.

RSSA.271.24.2013

W związku z prowadzonym postępowaniem na „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wrześnica – Warszkowo – Warszkówko – Tychowo oraz wodociągu w miejscowości Tychowo**”, w imieniu Zamawiającego – Gminy Sławno, przekazuję odpowiedź na następujące pytanie:

**Pytanie:** Czy Zamawiający zgodnie z Ustawą (Prawo zamówień publicznych) z dnia 29.01.2004 rozdz. 2, art. 30 opisując przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących normy zharmonizowane, dopuszcza na w/w zadaniu możliwość zamiany obiektu tłoczni ścieków opisanego w przedmiocie zamówienia na równoważne rozwiązanie technologiczne tłoczni typu suchego z pompami z wirnikiem otwartym typu Vortex zapewniającego wolny przelot dla zanieczyszczeń stałych nie mniejszy niż opisany w przedmiocie zamówienia?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuję, że dopuszcza zastosowanie opisanego powyżej rozwiązania technologicznego.

Ponadto informuję, że w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego <http://ug.slawno.ibip.pl> zamieszczone zostały załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej oraz opinia geotechniczna.

**Wójt**  
  
**Ryszard Stachowiak**