

Wyjaśnienia w sprawie nazw własnych urządzeń i produktów do projektu budowlanego:

„Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków i przyłączami energetycznymi we wsi Wrześnica – Warszkówko – Warszkowo”

Informuję, iż wszelkie nazwy, znaki towarowe, technologie, pochodzenie materiałów – użyte w opisie przedmiotu zamówienia, projekcie budowlanym i przedmiarze robót należy przyjmować, jako równoważne, inne odpowiadające tej klasie i jakości, to znaczy, że do przygotowania oferty należy zastosować materiały i technologie o parametrach nie gorszych niż ujęte w opracowanym projekcie i przedmiarze robót. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych: „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego”.

W związku z powyższym przedkładamy wyjaśnienia do poniższych punktów projektu budowlanego:

7.1.2; Opisane rury osłonowe należy przyjąć, jako dwudzielne dostosowane średnicą do ochraniających przewodów.

7.1.3; 7.1.4 Nazwy przewodów, kształtek, studzienek i innych urządzeń PCV należy traktować, jako przykładowe.

7.1.5; 7.1.6 Zastosowana powłoka wodoodporna powinna spełniać następujące warunki:

- a) przyczepność do betonu $2,0 \text{ N/mm}^2$;
- b) wodoszczelność przeciwko pozytywnemu parciu wody $>9 \text{ kg/cm}^2$;
- c) wodoszczelność przeciwko negatywnemu parciu wody 4 kg/cm^2 .

Nazwy opisanych kolumn odpowietrzająco-napowietrzających należy traktować, jako przykładowe.

7.1.7 Nazwy opisanych tłoczni i pompowni należy traktować, jako przykładowe.

7.1.8 Opisane rury osłonowe należy przyjąć, jako dwudzielne dostosowane średnicą do ochraniających przewodów.

7.1.9.1 Nazwy opisanych urządzeń wyposażenia szafy sterowniczej i jej obudowy należy traktować, jako przykładowe.

7.2 Nazwy opisanych lokalnych pompowni ścieków należy traktować, jako przykładowe. Należy zastosować pompy z rozdrabniaczami.

17.0 Nazwy produktów i urządzeń wymienione w wykazie należy traktować, jako przykładowe.


Wójt
Ryszard Stachowiak