

## **Wyjaśnienia w sprawie nazw własnych urządzeń i produktów do projektu budowlanego:**

### **Budowa sieci wodociągowej z przyłączami kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompownią ścieków z przyłączem energetycznym we wsi Tychowo – Warszkwko.**

Informuję, iż wszelkie nazwy, znaki towarowe, technologie, pochodzenie materiałów – użyte w opisie przedmiotu zamówienia, projekcie budowlanym i przedmiarze robót należy przyjmować, jako równoważne, inne odpowiadające tej klasie i jakości, to znaczy, że do przygotowania oferty należy zastosować materiały i technologie o parametrach nie gorszych niż ujęte w opracowanym projekcie i przedmiarze robót. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych: „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego”.

W związku z powyższym przedkładamy wyjaśnienia do poniższych punktów projektu budowlanego:

7.2.2; 7.2.3; 7.2.4 Nazwy przewodów, kształtek, studzienek i innych urządzeń PCV należy traktować, jako przykładowe.

7.2.5 Zastosowana powłoka wodoodporna powinna spełniać następujące warunki:

- a) przyczepność do betonu  $2,0 \text{ N/mm}^2$ ;
- b) wodoszczelność przeciwko pozytywnemu parciu wody  $>9 \text{ kg/cm}^2$ ;
- c) wodoszczelność przeciwko negatywnemu parciu wody  $4 \text{ kg/cm}^2$ .

7.2.6 Nazwy opisanych kolumn odpowietrzająco-napowietrzających należy traktować, jako przykładowe.

7.2.7 Nazwy opisanych tłoczni i pompowni należy traktować, jako przykładowe.

7.2.8 Opisane rury osłonowe należy przyjąć, jako dwudzielne dostosowane średnicą do ochraniających przewodów.

7.2.9.1 Nazwy opisanych urządzeń wyposażenia szafy sterowniczej i jej obudowy należy traktować, jako przykładowe.

7.3 Nazwy opisanych lokalnych pompowni ścieków należy traktować, jako przykładowe. Należy zastosować pompy z rozdrabniaczami.

17.0 Nazwy produktów i urządzeń wymienionych w wykazie należy traktować, jako przykładowe.

  
**Wójt**  
**Ryszard Stachowiak**