

Sławno, dnia 26 czerwca 2013 r.

RSSA.271.25.2013

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Kraków”, w imieniu Zamawiającego – Gminy Sławno, przekazuję odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie 1: Poz. 30 i 31 przedmiaru robót obejmuje formowanie i zagęszczanie nasypów (około 955 m³) z materiału pochodzącego z dowozu. Czy jest to faktycznie materiał pochodzący z dowozu, czy może pochodzący z korytowania (poz. 29, czyli 4774 m² x 0,20 m = 955 m³)?

Odpowiedź: Do formowania nasypów należy wykorzystać materiał z korytowania.

Pytanie 2: W projekcie wskazuje się uzupełnienie nierówności gruzem budowlanym (brak takiej pozycji w przedmiarze).

Odpowiedź: Nierówności należy uzupełnić gruntem uzyskanym z korytowania.

Pytanie 3: Szerokość nawierzchni jezdni łącznie z poboczami wynosi 5,5 m (4,0 m jezdni, 2 x 0,75 m pobocza). Przedmiar robót obejmuje korytowanie na szerokości 4,4 m (poz. 29). W związku z powyższym w pasie drogi, objętej robotami pozostaje jeszcze około 238,7 m³ humusu ((5,50 m – 4,40 m) x 1085 m x 0,2 m). Czy pozostały humus należy wybrać i wywieźć?

Odpowiedź: 30% materiału znajdującego się w poboczach stanowią części organiczne i humus – inwestor przewiduje rozplantowanie w pasie drogowym po zewnętrznej stronie rowu tej części w pobocze rowu; 70% materiału nadaje się do pozostawienia w poboczu. Ewentualny nadmiar gruntu można wywieźć na działkę nr 90, Stary Kraków.

Pytanie 4: Czy Zamawiający jest w stanie zmniejszyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy z 10 % na standardowe przy tego typu zamówieniach 5 %?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmniejszy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Wójt
Ryszard Stachowiak