

Sławno, dnia 12 września 2013 r.

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Sławsko oraz rozbudowy sieci wodociągowej w m. Warszkowo, Wrześnica i Łętowo, gm. Sławno”, w imieniu Zamawiającego – Gminy Sławno, przekazuję odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie: Prosimy o podanie parametrów technicznych systemu przekazu danych monitoringu.

Odpowiedź: Przekaz danych systemu monitoringu powinien być kompatybilny z istniejącymi urządzeniami administratora i zaprojektowany w oparciu o moduł telemetryczny MT-101, umożliwiający zdalny monitoring, sterowanie i diagnostykę obsługiwanych urządzeń.

Wójt

Ryszard Stachowiak