


| | | |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Investor | Gmina Sławno | |
| Stadium | PROJEKT BUDOWLANY | |
| Jednostka projektowa | aqua-bud BUREAU USŁUG INWESTYCYJNYCH ul. Białej 1 • 74-200 Sławno • tel. 603 637 317 | |
| Nazwa rysunku : | Schemat zasadniczy sterowania | |
| Obj. rob. | ELEKTRYCZNA | |
| Adres | m. GWIAZDOWO, gm. Sławno, dz. nr 300 | |
| Techn. Tadeusz Rybakowski | Podpis | |
| upr.bud.nr GT8346/35/77 | Data : 04.2011 | |
| | Nr rysunku : 6 / E | |



Schemat sterowania pracą chloratora

- Q9.2 - Łącznik przyciskowy LP351 z lampką
- Q9.1 - Wyłącznik silnikowy M250S1
- K1 - stycznik LC1D32
- styk pomocniczy LAD8N11 (1z+1r)
- K3 - Stycznik SM320 4z
- Ls7 - Lampka sygnaliz. L306 (pomarańczowa)