

RSSA.271.11.2014  
GMINA SŁAWNO

ul. M.C. Skłodow-Curie 9

76-100 SŁAWNO

NIP 499-052-36-66, Regon 77097111

Sławno, dnia 21 marca 2014r.

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Sławsko”, w imieniu Zamawiającego – Gminy Sławno, przekazuję odpowiedzi na następujące pytania:

**Pytanie nr 1:** Proszę o podanie właściwości wytrzymałościowych geotkaniny.

**Odpowiedź nr 1:** Należy zastosować geowłókninę filtracyjną (dot. drenażu) o następujących parametrach:

- 1) wytrzymałość na rozciąganie
  - a) wzdłuż pasma  $\geq 5,1$  kN/m
  - b) wszerz pasma  $\geq 5,1$  kN/m
- 2) Wydłużenie przy zerwaniu
  - a) wzdłuż pasma  $\geq 45\%$
  - b) wszerz pasma  $\geq 45\%$
- 3) Odporność na przebicie statyczne (metoda CBR)  $\geq 800$ N
- 4) Umowny wymiar porów  $O_{90} \geq 180\mu\text{m}$
- 5) Prędkość przepływu wody prostopadła do płaszczyzny  $\geq 95$ mm/s
- 6) Odporność na przebicie dynamiczne (metoda spadającego stożka)  $\geq 48$ mm

**Pytanie nr 1:** W poz. 31 przedmiaru wykopy są w ilości  $6 \text{ m}^3$ , natomiast zasypanie poz. 32 to  $1\,092,705 \text{ m}^3$ . Proszę o podanie poprawnej ilości.

**Odpowiedź nr 1:** Zarówno dla pozycji 31 jak i 32 objętość robót ziemnych wynosi  $6 \text{ m}^3$ .

Wójt  
*Bożena Stachowiak*  
Bożena Stachowiak