

GMINA SŁAWNO

ul. M.C. Skłodowskiej 9

76-100 SŁAWNO

19 499 052 36-66. Regon 770979909

RSSA.271.12.2014

Sławno, dnia 24 kwietnia 2014 r.

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Przebudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Kwasowo, gmina Sławno”, w imieniu
Zamawiającego – Gminy Sławno, przekazuję odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie nr 1: Proszę o określenie średnicy projektowanego komina jednociągowego w pomieszczeniu kotłowni – przedmiar poz. nr 33.


Odpowiedź: Zamawiający informuje, że średnica projektowanego komina jednociągowego w pomieszczeniu kotłowni ma być zgodna z zapisem na stronie 5 opisu technicznego cyt. „Kocioł należy podłączyć do komina typ schidla fi 20 cm”.

Pytanie nr 2: Proszę o określenie z czego wykonane mają być drzwi dwuskrzydłowe oznaczone na rysunku A-2C (projekt zamienny II) jako D6?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy zamontować drzwi PCV z bezpiecznym przeszkleniem.

Pytanie nr 3: Proszę o określenie z czego wykonane mają być drzwi oznaczone na rysunku A-2C (projekt zamienny II) jako D5? Do nich odnosi się poz. 51 przedmiaru? Czy drzwi D5 prowadzące do kotłowni mają mieć odporność ogniową EI 30?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy zamontować drzwi stalowe o odporności ogniowej EI 30 (str. 12 opisu technicznego do projektu budowlanego – branża architektura/konstrukcja).

Wójt

Ryszard Stachowiak