

RZUT PARTERU

Projektowana instalacja elektryczna

Zasilanie syreny alarmowej YKY 5 x 2,5 mm²

Proj. włz YDY 5 x 1,5 mm² - przyciski sterujące w nurze ochronnej

Proj. tablica T-G
Proj. włz YDY 5 x 1,5 mm²
Przebiegi sterujące syreną alarmową
włącz - wyłącz

Przebiegi sterujące syreną alarmową
włącz - wyłącz

Zasilanie syreny alarmowej należy wykonać kablem ziemnym YKY 5 x 2,5mm² z tablicy T-G

Sterowanie syreny alarmowej należy wykonać przewodem kabelkowym YDY 5 x 1,5mm² w nurze ochronnej

OCHRONA OD PORAZENI:
- SZYBKIE SAMOCZYNNNE WYLĄCZENIE ZASILANIA
WYKONANIE INSTALACJI:
w ukl. TN-S

INSTALACJE WEWNĘTRZNE WYKONAĆ ZGODNIE Z PN-IEC 60364

"PRO-BUD" Zakład Projektowo-Budowlany
ul. młra Hubala 12; 77-300 Człuchów;
tel./fax (059) 834-10-51; kom. 0606-875-561

Inwestor:
Gmina Sławno
ul. M.C. Skłodowskiej 9
76-100 Sławno

Nazwa opracowania:
Rozbudowa budynku świetlicy-rezimy strażackiej o garaż w m. Janiewie gm. Sławno z adaptacją istniejącego garażu na magazyn i przesławienie syreny alarmowej

Adres obiektu:
76-100 Sławno
Janiewice
Nr Dz. 698

Tech. Zbigniew Szary
Up. nr 8346/67/81

Podpis:

Treść rys.
Projekt instalacji elektrycznej

Nr rys.

OCZYSZCZENIE
- SZYBKIE SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
ZASILANIA

WYKONANIE INSTALACJI:
w ukł. TN-S

INSTALACJE WEWNĘTRZNE WYKONAĆ
ZGODNIE Z PN-IEC 60364

**"PRO-BUD" ZAKŁAD PROJEKTOWO -
BUDOWLANY**
ul. mija Hubala 12; 77-300 Człuchów;
tel./fax (059) 834-10-51; kom. 0606-875-561

<p>Nazwa opracowania: Rozbudowa budynku świetlicy-remizy strażackiej o garażu w m. Janiewicz gm. Sawno z adaptacją istniejącego garażu na magazyn i przedstawienie syreny alarmowej</p>	<p>Investor: Gmina Sawno ul. M.C. Skłodowskiej 9 76-100 Sawno</p>
---	---

tech. Zbigniew Szary
Upr. nr 8346/67/81

Treść rys:
Projekt instalacji elektrycznej