

[illegible]

OCHRONA OD PORAŻEŃ:  
- SZYBKIE SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE  
ZASILANIA

WYKONANIE INSTALACJI:  
w ukł. TN-S

INSTALACJE WEWNĘTRZNE WYKONAĆ  
ZGODNIE Z PN-IEC 60364

**"PRO-BUD" ZAKŁAD PROJEKTOWO -  
BUDOWLANY**  
ul. m.ija Hubala 12; 77-300 Człuchów;  
tel./fax (035) 834-10-51; kom. 0606-875-561

<p><b>Investor:</b></p> <p>Gmina Sławno ul. M.C. Skłodowskiej 9 76-100 Sławno</p>	<p><b>Nazwa opracowania:</b> Rozbudowa budynku świetlicy-remizy strażackiej o garażu w m. Janiewice gm. Sławno z adaptacją istniejącego garażu na magazyn i przedstawienie syreny alarmowej</p>
---	---

tech. Zbigniew Szary  
Upr. nr 8346/67/81

Treść rys:  
Projekt instalacji elektrycznej